

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: 24 мкр.д.12  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00°C

Пределы измерений:  
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00182776 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1  
КС=0хD8AE ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.68	58.27	17.41	168.83	167.16	1.67	2.959	24	0	*
17/12/20	70.70	54.80	15.90	162.04	160.46	1.58	2.591	24	0	*
18/12/20	70.15	54.08	16.07	158.49	156.97	1.52	2.564	24	0	*
19/12/20	73.51	56.38	17.13	162.97	161.32	1.65	2.808	24	0	*
20/12/20	77.79	59.00	18.79	165.41	163.78	1.63	3.130	24	0	*
21/12/20	78.38	59.43	18.95	166.14	164.51	1.63	3.170	24	0	*
22/12/20	77.26	58.80	18.46	165.71	164.04	1.67	3.078	24	0	*
23/12/20	74.51	57.17	17.34	163.73	162.13	1.60	2.857	24	0	*
24/12/20	73.19	56.37	16.82	163.30	161.74	1.56	2.765	24	0	*
25/12/20	73.80	57.06	16.74	164.97	163.38	1.59	2.779	24	0	*
26/12/20	72.53	56.02	16.51	162.36	160.79	1.57	2.700	24	0	*
27/12/20	72.76	56.21	16.55	162.81	161.25	1.56	2.711	24	0	*
28/12/20	73.87	57.21	16.66	165.72	164.05	1.67	2.778	24	0	*
29/12/20	73.73	57.08	16.65	165.53	163.96	1.57	2.774	24	0	*
30/12/20	73.90	57.06	16.84	165.19	163.55	1.64	2.799	24	0	*
31/12/20	73.67	56.84	16.83	163.05	161.40	1.65	2.759	24	0	*
01/01/21	73.98	57.22	16.76	165.54	163.90	1.64	2.789	24	0	*
02/01/21	73.99	57.23	16.76	165.07	163.50	1.57	2.783	24	0	*
03/01/21	73.63	57.04	16.59	164.69	163.02	1.67	2.749	24	0	*
04/01/21	72.13	55.91	16.22	162.41	160.81	1.60	2.650	24	0	*
05/01/21	72.75	56.33	16.42	163.41	161.83	1.58	2.698	24	0	*
06/01/21	72.60	56.24	16.36	163.35	161.76	1.59	2.691	24	0	*
07/01/21	72.30	55.89	16.41	162.39	160.82	1.57	2.681	24	0	*
08/01/21	70.24	54.09	16.15	154.25	152.81	1.44	2.505	24	0	*
09/01/21	72.93	56.51	16.42	165.33	163.70	1.63	2.733	24	0	*
10/01/21	72.72	56.62	16.10	164.98	163.34	1.64	2.672	24	0	*
11/01/21	74.65	57.33	17.32	162.59	160.93	1.66	2.832	24	0	*
12/01/21	79.65	60.34	19.31	162.72	160.97	1.75	3.162	24	0	*
13/01/21	79.73	60.04	19.69	161.89	160.18	1.71	3.206	24	0	*
14/01/21	77.21	58.81	18.40	165.23	163.52	1.71	3.056	24	0	*
15/01/21	71.14	55.07	16.07	162.21	160.56	1.65	2.626	24	0	*
Итого:				5072.31	5022.14	50.17	87.055	744	0	
Средние:	74.03	56.98	17.05							

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 5474ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации