

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 25мкр д.23 2ввод Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00179084 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x2СЕ2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	70.86	58.77	12.09	112.49	116.20	-3.71	1.361	24	0	
17/01/21	72.35	59.44	12.91	109.62	113.31	-3.69	1.413	24	0	
18/01/21	77.84	63.20	14.64	109.94	113.59	-3.65	1.612	24	0	
19/01/21	79.27	64.42	14.85	111.14	114.75	-3.61	1.651	24	0	
20/01/21	78.67	63.86	14.81	111.12	114.77	-3.65	1.645	24	0	
21/01/21	77.21	62.58	14.63	109.14	112.78	-3.64	1.595	24	0	
22/01/21	77.15	62.78	14.37	109.28	112.85	-3.57	1.573	24	0	
23/01/21	75.75	61.71	14.04	109.39	113.04	-3.65	1.537	24	0	
24/01/21	72.39	60.88	11.51	124.98	128.93	-3.95	1.439	24	0	
25/01/21	68.71	59.06	9.65	135.84	139.92	-4.08	1.312	24	0	
26/01/21	65.81	56.32	9.49	127.16	131.28	-4.12	1.206	24	0	
27/01/21	65.47	55.53	9.94	120.59	124.76	-4.17	1.197	24	0	
28/01/21	66.07	56.00	10.07	121.82	125.90	-4.08	1.228	24	0	
29/01/21	64.82	55.65	9.17	129.04	133.21	-4.17	1.184	24	0	
30/01/21	61.63	53.64	7.99	135.38	139.81	-4.43	1.079	24	0	
31/01/21	61.36	53.45	7.91	135.35	139.73	-4.38	1.066	24	0	
01/02/21	61.68	53.67	8.01	136.15	140.56	-4.41	1.092	24	0	
02/02/21	61.16	53.26	7.90	134.69	139.08	-4.39	1.062	24	0	
03/02/21	59.25	50.91	8.34	123.58	127.90	-4.32	1.028	24	0	
04/02/21	64.71	54.76	9.95	115.88	119.95	-4.07	1.151	24	0	
05/02/21	57.99	50.00	7.99	116.45	120.71	-4.26	0.927	24	0	
06/02/21	63.80	54.59	9.21	125.89	130.20	-4.31	1.157	24	0	
07/02/21	71.99	59.34	12.65	111.21	115.11	-3.90	1.406	24	0	
08/02/21	77.33	62.09	15.24	102.98	106.49	-3.51	1.570	24	0	
09/02/21	79.24	63.25	15.99	104.15	107.71	-3.56	1.667	24	0	
10/02/21	80.50	64.24	16.26	106.03	109.66	-3.63	1.729	24	0	
11/02/21	76.31	62.15	14.16	112.87	116.56	-3.69	1.597	24	0	
12/02/21	68.62	57.28	11.34	118.24	122.15	-3.91	1.341	24	0	
13/02/21	60.05	49.39	10.66	86.28	89.92	-3.64	0.914	24	0	*
14/02/21	62.87	50.99	11.88	92.79	96.69	-3.90	1.099	24	0	
15/02/21	69.82	56.51	13.31	100.58	104.56	-3.98	1.335	24	0	
Итого:				3600.05	3722.08	-122.03	41.173	744	0	
Средние:	69.37	57.73	11.64							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 6216ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_