

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.14/15 вввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00182441 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0хЕ4В2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.90	55.79	20.11	114.61	125.50	-10.89	2.305	24	0	*
17/12/20	70.91	52.64	18.27	109.87	117.68	-7.81	2.006	24	0	*
18/12/20	70.38	52.08	18.30	107.54	114.44	-6.90	1.967	24	0	*
19/12/20	73.79	54.11	19.68	110.59	117.35	-6.76	2.178	24	0	*
20/12/20	78.07	56.30	21.77	112.17	119.01	-6.84	2.442	24	0	*
21/12/20	78.66	56.73	21.93	112.68	119.46	-6.78	2.471	24	0	*
22/12/20	77.52	56.31	21.21	112.40	119.02	-6.62	2.384	24	0	*
23/12/20	74.73	54.94	19.79	110.98	117.55	-6.57	2.195	24	0	*
24/12/20	73.44	54.21	19.23	110.83	117.24	-6.41	2.132	24	0	*
25/12/20	74.04	54.84	19.20	111.91	118.47	-6.56	2.147	24	0	*
26/12/20	72.76	53.79	18.97	110.10	116.68	-6.58	2.087	24	0	*
27/12/20	73.00	54.00	19.00	110.42	116.88	-6.46	2.098	24	0	*
28/12/20	74.12	55.04	19.08	112.29	118.99	-6.70	2.144	24	0	*
29/12/20	73.97	54.97	19.00	112.30	118.88	-6.58	2.133	24	0	*
30/12/20	74.15	54.82	19.33	112.05	118.67	-6.62	2.164	24	0	*
31/12/20	73.91	54.45	19.46	110.60	117.15	-6.55	2.150	24	0	*
01/01/21	74.22	54.91	19.31	112.21	118.89	-6.68	2.169	24	0	*
02/01/21	74.24	55.02	19.22	111.93	118.58	-6.65	2.152	24	0	*
03/01/21	73.86	54.71	19.15	111.62	118.22	-6.60	2.134	24	0	*
04/01/21	72.35	53.61	18.74	110.00	116.65	-6.65	2.060	24	0	*
05/01/21	72.98	54.07	18.91	110.74	117.27	-6.53	2.093	24	0	*
06/01/21	72.83	53.90	18.93	110.78	117.29	-6.51	2.095	24	0	*
07/01/21	72.53	53.58	18.95	110.15	116.70	-6.55	2.087	24	0	*
08/01/21	70.51	51.85	18.66	104.44	110.71	-6.27	1.950	24	0	*
09/01/21	73.15	54.32	18.83	112.26	118.80	-6.54	2.112	24	0	*
10/01/21	72.94	54.44	18.50	111.96	118.56	-6.60	2.072	24	0	*
11/01/21	74.94	55.02	19.92	110.22	116.76	-6.54	2.195	24	0	*
12/01/21	79.93	57.63	22.30	110.04	116.80	-6.76	2.454	24	0	*
13/01/21	80.02	57.21	22.81	109.56	116.30	-6.74	2.501	24	0	*
14/01/21	77.43	56.27	21.16	111.90	118.62	-6.72	2.365	24	0	*
15/01/21	71.35	52.94	18.41	109.87	116.44	-6.57	2.022	24	0	*
Итого:				3439.02	3649.56	-210.54	67.464	744	0	
Средние:	74.27	54.66	19.61							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5476ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____