

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____	Договор N: _____
Адрес: ул. Губкина д.23 2 вв	Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001	Пределы измерений:
Договорные расходы:	G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут	G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Tхв= 0.00 °C	G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00177808 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
КС=0х18В2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.13	60.05	12.08	117.12	117.93	-0.81	1.414	24	0	*
17/12/20	67.83	56.70	11.13	115.49	116.21	-0.72	1.283	24	0	*
18/12/20	67.73	56.69	11.04	116.29	117.01	-0.72	1.284	24	0	*
19/12/20	72.98	60.24	12.74	116.51	117.40	-0.89	1.484	24	0	*
20/12/20	78.42	64.20	14.22	117.81	118.93	-1.12	1.675	24	0	*
21/12/20	78.00	63.93	14.07	117.86	118.88	-1.02	1.659	24	0	*
22/12/20	77.00	63.42	13.58	117.77	118.79	-1.02	1.598	24	0	*
23/12/20	72.48	60.44	12.04	118.67	119.46	-0.79	1.431	24	0	*
24/12/20	66.69	55.91	10.78	116.67	117.25	-0.58	1.259	24	0	*
25/12/20	67.48	56.42	11.06	114.82	115.54	-0.72	1.270	24	0	*
26/12/20	67.43	56.23	11.20	114.42	115.14	-0.72	1.277	24	0	*
27/12/20	66.18	55.39	10.79	114.56	115.19	-0.63	1.238	24	0	*
28/12/20	64.82	54.45	10.37	114.06	114.54	-0.48	1.183	24	0	*
29/12/20	65.68	54.89	10.79	114.03	114.57	-0.54	1.231	24	0	*
30/12/20	69.72	57.86	11.86	115.88	116.63	-0.75	1.374	24	0	*
31/12/20	71.73	59.67	12.06	117.45	118.26	-0.81	1.418	24	0	*
01/01/21	68.85	57.55	11.30	117.44	118.11	-0.67	1.324	24	0	*
02/01/21	67.63	56.74	10.89	118.00	118.65	-0.65	1.284	24	0	*
03/01/21	67.53	56.59	10.94	118.25	118.95	-0.70	1.296	24	0	*
04/01/21	66.10	55.49	10.61	116.83	117.45	-0.62	1.240	24	0	*
05/01/21	65.12	54.67	10.45	116.28	116.88	-0.60	1.214	24	0	*
06/01/21	66.80	55.86	10.94	117.16	117.88	-0.72	1.282	24	0	*
07/01/21	68.62	57.12	11.50	116.91	117.67	-0.76	1.343	24	0	*
08/01/21	67.85	56.60	11.25	117.10	117.82	-0.72	1.317	24	0	*
09/01/21	66.15	55.55	10.60	117.06	117.71	-0.65	1.239	24	0	*
10/01/21	65.17	54.88	10.29	116.61	117.19	-0.58	1.200	24	0	*
11/01/21	71.10	58.81	12.29	116.06	116.79	-0.73	1.423	24	0	*
12/01/21	78.90	64.51	14.39	116.28	117.22	-0.94	1.675	24	0	*
13/01/21	79.89	65.46	14.43	118.63	119.63	-1.00	1.716	24	0	*
14/01/21	73.90	61.08	12.82	116.43	117.30	-0.87	1.494	24	0	*
15/01/21	65.67	55.37	10.30	119.06	119.69	-0.63	1.228	24	0	*
Итого:				3617.51	3640.67	-23.16	42.353	744	0	
Средние:	69.85	58.15	11.70							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5499ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____