



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.01.2021 по 17.02.2021



Потребитель: Магазин "Альпари"  
Теплоснабжение

Адрес:

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 972655 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 16  
(модификации У, УД)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2		V1	Qп=Q1-Q2	
21.01.2021	73,5	52,0	8,941	0,190	24,00	
22.01.2021	69,8	50,7	8,856	0,167	24,00	
23.01.2021	68,1	50,2	8,763	0,155	24,00	
24.01.2021	63,7	46,4	7,976	0,137	24,00	
25.01.2021	58,9	41,8	6,871	0,116	24,00	
26.01.2021	58,8	41,5	6,907	0,119	24,00	
27.01.2021	60,6	42,7	7,107	0,126	24,00	
28.01.2021	61,8	42,6	6,832	0,130	24,00	
29.01.2021	60,1	42,7	6,802	0,117	24,00	
30.01.2021	57,0	40,6	6,686	0,108	24,00	
31.01.2021	56,4	40,7	6,676	0,104	24,00	
01.02.2021	57,0	40,9	6,754	0,108	24,00	
02.02.2021	57,1	40,4	6,791	0,112	24,00	
03.02.2021	52,3	38,6	5,245	0,089	24,00	
04.02.2021	46,5	33,9	5,043	0,095	24,00	
05.02.2021	53,4	39,0	6,914	0,100	24,00	
06.02.2021	58,5	40,0	6,719	0,123	24,00	
07.02.2021	66,3	43,6	6,676	0,150	24,00	
08.02.2021	71,5	45,7	6,830	0,174	24,00	
09.02.2021	72,0	45,7	6,833	0,178	24,00	
10.02.2021	72,4	45,7	6,796	0,179	24,00	
11.02.2021	68,6	44,4	6,909	0,165	24,00	
12.02.2021	66,1	43,5	6,907	0,155	24,00	
13.02.2021	59,3	41,3	7,033	0,126	24,00	
14.02.2021	60,6	40,7	6,796	0,134	24,00	
15.02.2021	71,8	46,3	7,204	0,182	24,00	
16.02.2021	77,3	50,1	7,622	0,205	24,00	
17.02.2021	78,7	51,0	7,664	0,210	24,00	
<b>Итого</b>	<b>63,5</b>	<b>43,7</b>	<b>197,154</b>	<b>3,952</b>	<b>672,00</b>	

## Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.01.2021 00:00	3712,713	45,809	19107,00
18.02.2021 00:00	3909,867	49,761	19779,00
	197,154	3,952	672,00

Всего потреблено Qп = **3,952** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: