

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Королева д.10а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166936 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x4FB5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	70.49	56.63	13.86	174.13	177.99	-3.86	2.413	24	0	*
17/01/21	71.93	57.09	14.84	169.68	173.47	-3.79	2.518	24	0	*
18/01/21	77.36	60.46	16.90	170.42	174.13	-3.71	2.885	24	0	*
19/01/21	78.80	61.69	17.11	172.70	176.37	-3.67	2.957	24	0	*
20/01/21	78.19	61.06	17.13	172.42	176.11	-3.69	2.954	24	0	*
21/01/21	76.74	59.86	16.88	169.64	173.31	-3.67	2.864	24	0	*
22/01/21	76.70	59.98	16.72	169.74	173.46	-3.72	2.837	24	0	*
23/01/21	75.30	59.03	16.27	169.51	173.28	-3.77	2.757	24	0	*
24/01/21	72.03	58.69	13.34	194.65	198.69	-4.04	2.598	24	0	*
25/01/21	68.40	56.99	11.41	209.55	213.82	-4.27	2.393	24	0	*
26/01/21	65.52	54.52	11.00	197.95	202.10	-4.15	2.176	24	0	*
27/01/21	65.16	53.71	11.45	187.11	191.13	-4.02	2.140	24	0	*
28/01/21	65.76	54.24	11.52	188.75	192.80	-4.05	2.172	24	0	*
29/01/21	64.55	54.01	10.54	200.06	204.23	-4.17	2.107	24	0	*
30/01/21	61.38	52.12	9.26	209.86	214.22	-4.36	1.940	24	0	*
31/01/21	61.11	51.99	9.12	209.69	214.07	-4.38	1.910	24	0	*
01/02/21	61.42	52.22	9.20	211.57	215.94	-4.37	1.947	24	0	*
02/02/21	60.92	51.89	9.03	208.96	213.32	-4.36	1.885	24	0	*
03/02/21	58.97	49.51	9.46	192.01	196.13	-4.12	1.811	24	0	*
04/02/21	64.40	53.04	11.36	180.15	184.07	-3.92	2.047	24	0	*
05/02/21	57.76	48.66	9.10	181.45	185.48	-4.03	1.645	24	0	*
06/02/21	63.48	53.02	10.46	196.28	200.44	-4.16	2.049	24	0	*
07/02/21	71.58	57.24	14.34	172.46	176.25	-3.79	2.472	24	0	*
08/02/21	76.85	59.52	17.33	159.17	162.84	-3.67	2.760	24	0	*
09/02/21	78.73	60.51	18.22	160.95	164.50	-3.55	2.934	24	0	*
10/02/21	79.99	61.37	18.62	163.69	167.31	-3.62	3.049	24	0	*
11/02/21	75.90	59.59	16.31	174.48	178.17	-3.69	2.844	24	0	*
12/02/21	68.27	55.09	13.18	183.10	186.93	-3.83	2.413	24	0	*
13/02/21	59.68	47.76	11.92	134.02	136.74	-2.72	1.600	24	0	*
14/02/21	62.47	48.90	13.57	144.00	147.50	-3.50	1.951	24	0	*
15/02/21	69.39	54.09	15.30	155.82	159.50	-3.68	2.382	24	0	*
Итого:				5583.97	5704.30	-120.33	73.410	744	0	
Средние:	69.00	55.62	13.37							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6220ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации