

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина д.25 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178829 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0x572 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.99	62.22	9.77	444.26	444.05	0.21	4.337	24	0	
17/12/20	67.73	58.79	8.94	438.67	438.23	0.44	3.919	24	0	
18/12/20	67.63	58.80	8.83	441.14	440.90	0.24	3.902	24	0	
19/12/20	72.94	62.67	10.27	441.87	441.75	0.12	4.537	24	0	
20/12/20	78.33	66.91	11.42	446.47	446.23	0.24	5.104	24	0	
21/12/20	77.90	66.58	11.32	446.34	446.19	0.15	5.060	24	0	
22/12/20	76.89	65.90	10.99	446.31	446.24	0.07	4.909	24	0	
23/12/20	72.32	62.67	9.65	450.40	450.40	0.00	4.347	24	0	
24/12/20	66.81	58.14	8.67	408.57	408.33	0.24	3.542	24	0	*
25/12/20	67.38	58.47	8.91	432.35	431.93	0.42	3.851	24	0	
26/12/20	67.33	58.36	8.97	434.13	434.17	-0.04	3.894	24	0	
27/12/20	66.07	57.42	8.65	435.17	435.08	0.09	3.766	24	0	
28/12/20	64.72	56.41	8.31	433.17	433.02	0.15	3.600	24	0	
29/12/20	65.61	57.01	8.60	432.86	432.94	-0.08	3.718	24	0	
30/12/20	69.65	60.17	9.48	439.91	439.74	0.17	4.170	24	0	
31/12/20	71.60	61.96	9.64	445.61	445.19	0.42	4.294	24	0	
01/01/21	68.74	59.82	8.92	445.48	445.23	0.25	3.974	24	0	
02/01/21	67.52	58.86	8.66	447.51	447.24	0.27	3.878	24	0	
03/01/21	67.42	58.69	8.73	448.79	448.30	0.49	3.922	24	0	
04/01/21	65.97	57.54	8.43	443.54	443.23	0.31	3.738	24	0	
05/01/21	65.03	56.69	8.34	442.12	441.77	0.35	3.690	24	0	
06/01/21	66.72	58.01	8.71	445.22	444.72	0.50	3.874	24	0	
07/01/21	68.51	59.40	9.11	444.56	444.14	0.42	4.050	24	0	
08/01/21	67.75	58.85	8.90	445.13	444.59	0.54	3.963	24	0	
09/01/21	66.03	57.59	8.44	445.49	444.91	0.58	3.754	24	0	
10/01/21	65.06	56.92	8.14	443.63	443.13	0.50	3.611	24	0	
11/01/21	71.08	61.26	9.82	441.40	441.02	0.38	4.329	24	0	
12/01/21	78.81	67.35	11.46	441.99	441.35	0.64	5.072	24	0	
13/01/21	79.77	68.27	11.50	450.66	450.10	0.56	5.186	24	0	
14/01/21	73.74	63.57	10.17	442.50	442.16	0.34	4.500	24	0	
15/01/21	65.55	57.38	8.17	452.55	452.33	0.22	3.697	24	0	
Итого:				13697.8	13688.6	9.19	128.188	744	0	
Средние:	69.76	60.40	9.35							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 22274ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____