ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Свердлова 28 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00236121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7AB5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.74	54.06	10.68	253.28	249.01	253.01	249.01	0.00	5.60	5.60	2.654	0.000	24	0	*
17/01/21	67.02	55.50	11.52	252.35	247.84	252.14	247.84	0.00	5.60	5.60	2.853	0.000	24	0	*
18/01/21	74.69	60.77	13.92	253.31	247.56	252.44	247.54	0.02	5.60	5.60	3.445	0.001	24	0	*
19/01/21	77.70	63.13	14.57	255.39	248.67	252.55	247.99	0.68	5.60	5.60	3.625	0.043	24	0	*
20/01/21	77.31	62.75	14.56	254.13	247.43	251.92	247.29	0.14	5.60	5.60	3.604	0.009	24	0	*
21/01/21	77.51	62.78	14.73	253.40	246.82	251.67	246.82	0.00	5.60	5.60	3.640	0.000	24	0	*
22/01/21	75.72	61.60	14.12	250.43	244.50	249.39	244.50	0.00	5.60	5.60	3.451	0.000	24	0	*
23/01/21	73.55	60.03	13.52	250.11	244.33	248.80	244.31	0.02	5.60	5.60	3.303	0.001	24	0	*
24/01/21	67.40	55.91	11.49	250.15	245.05	248.00	244.37	0.68	5.60	5.60	2.813	0.038	24	0	*
25/01/21	60.52	50.90	9.62	248.76	244.59	246.49	243.52	1.07	5.60	5.60	2.349	0.054	24	0	*
26/01/21	59.71	50.16	9.55	247.32	243.24	244.72	241.84	1.40	5.60	5.60	2.319	0.070	24	0	*
27/01/21	60.94	50.97	9.97	245.29	241.08	242.60	239.59	1.49	5.60	5.60	2.399	0.076	24	0	*
28/01/21	62.68	52.10	10.58	245.43	240.97	242.36	239.24	1.73	5.60	5.60	2.550	0.090	24	0	*
29/01/21	62.39	52.10	10.29	241.77	237.42	239.70	236.60	0.82	5.60	5.60	2.435	0.043	24	0	*
30/01/21	57.94	49.21	8.73	252.01	248.53	251.87	248.48	0.05	5.60	5.60	2.166	0.002	24	0	*
31/01/21	56.80	48.21	8.59	246.56	243.94	247.67	243.94	0.00	5.60	5.60	2.091	0.000	24	0	*
01/02/21	57.61	48.70	8.91	242.71	241.02	245.97	241.02	0.00	5.60	5.60	2.149	0.000	24	0	*
02/02/21	57.40	48.68	8.72	244.43	242.12	246.53	242.12	0.00	5.60	5.60	2.108	0.000	24	0	*
03/02/21	60.04	50.13	9.91	238.31	235.12	238.90	235.12	0.00	5.60	5.60	2.329	0.000	24	0	*
04/02/21	61.93	51.65	10.28	238.19	234.53	238.22	234.53	0.00	5.60	5.60	2.409	0.000	24	0	*
05/02/21	55.14	46.86	8.28	217.22	214.55	217.28	214.55	0.00	4.58	5.60	1.767	0.000	24	0	*
06/02/21	57.45	48.18	9.27	237.95	234.39	236.85	234.11	0.28	3.08	5.60	2.155	0.013	24	0	*
07/02/21	69.21	56.26	12.95	239.76	234.58	237.61	234.09	0.49	2.89	5.60	3.020	0.028	24	0	*
08/02/21	76.71	61.57	15.14	243.34	236.97	240.12	235.92	1.05	2.81	5.60	3.579	0.065	24	0	*
09/02/21	77.01	61.58	15.43	243.41	237.02	240.26	236.09	0.93	2.85	5.60	3.644	0.057	24	0	*
10/02/21	77.36	61.82	15.54	243.31	236.83	240.01	235.84	0.99	2.12	5.60	3.667	0.061	24	0	*
11/02/21	75.28	60.55	14.73	243.62	237.45	240.28	236.23	1.22	1.55	5.60	3.476	0.074	24	0	*
12/02/21	69.69	56.80	12.89	241.77	236.46	239.29	235.77	0.69	1.45	5.60	3.026	0.039	24	0	*
13/02/21	57.98	48.60	9.38	235.01	231.35	233.69	231.08	0.27	1.44	5.60	2.150	0.013	24	0	*
14/02/21	62.01	51.29	10.72	242.06	237.75	240.46	237.46	0.29	1.20	5.60	2.523	0.015	24	0	*
15/02/21	71.66	58.29	13.37	249.40	243.66	247.08	243.16	0.50	4.64	5.60	3.250	0.029	24	0	*
Итого:				7600.1	7454.78	7557.8	7439.97	14.81			86.949	0.821	744	0	
Средние:	66.55	54.87	11.67						4.53	5.60					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22996ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации