

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое Кольцо 13 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00168988 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х6Е00 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.12	60.86	11.26	362.89	354.49	351.46	345.42	9.07	6.72	3.90	4.010	0.551	24	0	
17/12/20	66.28	56.53	9.75	362.13	354.93	351.12	345.84	9.09	6.71	3.49	3.479	0.513	24	0	
18/12/20	67.94	57.90	10.04	362.02	354.49	350.95	345.46	9.03	6.68	3.73	3.576	0.522	24	0	
19/12/20	72.17	60.83	11.34	362.64	354.24	351.20	345.18	9.06	6.70	4.03	4.035	0.550	24	0	
20/12/20	77.79	64.81	12.98	363.09	353.49	351.14	344.42	9.07	6.71	4.36	4.607	0.587	24	0	
21/12/20	78.06	64.90	13.16	363.07	353.37	351.07	344.35	9.02	6.68	4.26	4.672	0.585	24	0	
22/12/20	76.68	64.08	12.60	363.59	354.18	351.57	344.99	9.19	6.68	4.17	4.482	0.588	24	0	
23/12/20	70.69	59.88	10.81	363.05	354.94	351.54	345.68	9.26	6.69	3.75	3.857	0.554	24	0	
24/12/20	67.90	57.76	10.14	362.38	354.88	351.15	345.66	9.22	6.70	3.58	3.618	0.532	24	0	
25/12/20	68.10	57.98	10.12	362.51	354.92	351.35	345.83	9.09	6.71	3.61	3.611	0.526	24	0	
26/12/20	67.64	57.64	10.00	361.96	354.52	351.09	345.66	8.86	6.71	3.59	3.565	0.510	24	0	
27/12/20	66.42	56.83	9.59	361.65	354.47	350.91	345.61	8.86	6.72	3.56	3.419	0.503	24	0	
28/12/20	64.72	55.59	9.13	361.61	354.73	351.03	345.99	8.74	6.72	3.49	3.257	0.485	24	0	
29/12/20	65.65	56.19	9.46	361.68	354.61	350.97	345.84	8.77	6.74	3.21	3.379	0.492	24	0	
30/12/20	69.60	59.01	10.59	362.00	354.12	350.96	345.28	8.84	6.73	2.87	3.777	0.521	24	0	
31/12/20	71.31	60.38	10.93	362.28	354.05	351.10	345.18	8.87	6.73	2.94	3.896	0.535	24	0	
01/01/21	68.39	58.18	10.21	362.18	354.56	351.20	345.65	8.91	6.73	2.84	3.647	0.517	24	0	
02/01/21	68.00	57.89	10.11	361.99	354.47	351.01	345.49	8.98	6.72	2.84	3.606	0.519	24	0	
03/01/21	67.66	57.59	10.07	361.84	354.40	350.89	345.43	8.97	6.72	2.81	3.595	0.516	24	0	
04/01/21	66.47	56.77	9.70	361.79	354.58	350.94	345.66	8.92	6.72	2.78	3.464	0.505	24	0	
05/01/21	65.35	55.93	9.42	361.43	354.47	350.64	345.56	8.91	6.72	2.74	3.364	0.497	24	0	
06/01/21	65.72	56.08	9.64	361.27	354.23	350.42	345.32	8.91	6.72	2.72	3.441	0.499	24	0	
07/01/21	67.91	57.69	10.22	361.88	354.37	350.84	345.37	9.00	6.72	2.81	3.650	0.518	24	0	
08/01/21	67.93	57.74	10.19	362.26	354.80	351.24	345.72	9.08	6.72	2.85	3.637	0.523	24	0	
09/01/21	66.37	56.71	9.66	361.87	354.67	350.99	345.72	8.95	6.73	2.82	3.450	0.507	24	0	
10/01/21	64.74	55.62	9.12	362.34	355.38	351.60	346.56	8.82	6.74	2.77	3.265	0.490	24	0	
11/01/21	70.80	59.79	11.01	362.76	354.60	351.50	345.70	8.90	6.73	2.97	3.926	0.531	24	0	
12/01/21	79.70	66.35	13.35	363.70	353.59	351.71	344.69	8.90	6.76	4.10	4.744	0.590	24	0	
13/01/21	79.11	65.76	13.35	363.55	353.58	351.58	344.68	8.90	6.73	4.36	4.743	0.585	24	0	
14/01/21	73.91	62.10	11.81	363.44	354.61	351.93	345.70	8.91	6.65	4.02	4.205	0.553	24	0	
15/01/21	64.43	55.11	9.32	362.03	355.24	351.27	346.27	8.97	6.67	3.45	3.332	0.494	24	0	
Итого:				11232.	10987.9	10886.	10709.9	278.07			117.309	16.398	744	0	
Средние:	69.66	59.04	10.61						6.71	3.40					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5104ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____