

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое Кольцо 12а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00166946 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВ242 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	63.90	49.79	14.11	198.96	195.33	197.89	195.51	-0.18	6.00	6.15	2.753	-0.009	24	0	
17/01/21	66.39	51.10	15.29	198.29	194.28	197.13	194.69	-0.41	6.00	6.16	2.967	-0.021	24	0	
18/01/21	73.83	55.24	18.59	199.93	195.07	198.27	195.47	-0.40	5.97	6.14	3.622	-0.022	24	0	
19/01/21	77.08	57.25	19.83	199.59	194.31	197.64	194.67	-0.36	5.96	6.14	3.852	-0.021	24	0	
20/01/21	77.31	57.40	19.91	201.59	196.31	199.58	196.46	-0.15	5.95	6.13	3.906	-0.009	24	0	
21/01/21	77.17	57.17	20.00	200.88	195.60	198.85	195.85	-0.25	5.95	6.13	3.909	-0.014	24	0	
22/01/21	75.76	57.32	18.44	207.71	202.44	205.86	202.74	-0.30	5.96	6.13	3.731	-0.017	24	0	
23/01/21	73.11	55.20	17.91	200.37	195.60	198.69	195.90	-0.30	5.99	6.16	3.498	-0.017	24	0	
24/01/21	67.34	52.47	14.87	207.35	203.11	206.12	203.49	-0.38	5.97	6.12	3.018	-0.020	24	0	
25/01/21	60.23	47.86	12.37	202.20	198.87	201.40	199.22	-0.35	5.98	6.12	2.454	-0.017	24	0	
26/01/21	59.63	47.26	12.37	200.24	196.98	199.43	197.27	-0.29	5.97	6.12	2.432	-0.014	24	0	
27/01/21	60.76	47.94	12.82	199.26	195.90	198.39	196.23	-0.33	5.97	6.12	2.507	-0.016	24	0	
28/01/21	62.41	48.92	13.49	200.33	196.76	199.37	197.15	-0.39	5.97	6.13	2.650	-0.019	24	0	
29/01/21	61.34	48.47	12.87	200.21	196.75	199.34	197.14	-0.39	5.97	6.12	2.529	-0.019	24	0	
30/01/21	57.69	46.15	11.54	199.82	196.78	199.06	197.08	-0.30	5.99	6.14	2.266	-0.014	24	0	
31/01/21	57.34	45.92	11.42	198.93	195.92	198.22	196.30	-0.38	6.00	6.14	2.233	-0.017	24	0	
01/02/21	58.23	46.50	11.73	199.67	196.55	198.94	196.93	-0.38	5.99	6.13	2.298	-0.018	24	0	
02/02/21	57.82	46.24	11.58	198.49	195.43	197.75	195.73	-0.30	5.98	6.12	2.259	-0.014	24	0	
03/02/21	60.53	47.81	12.72	199.53	196.19	198.62	196.52	-0.33	5.96	6.11	2.488	-0.016	24	0	
04/02/21	60.27	47.95	12.32	200.90	197.52	200.05	197.95	-0.43	5.97	6.12	2.429	-0.021	24	0	
05/02/21	55.21	44.88	10.33	199.93	197.09	199.38	197.51	-0.42	5.98	6.11	2.034	-0.019	24	0	
06/02/21	58.52	46.61	11.91	199.44	196.29	198.74	196.68	-0.39	5.97	6.11	2.331	-0.018	24	0	
07/02/21	70.65	53.80	16.85	200.83	196.28	199.52	196.87	-0.59	5.94	6.11	3.304	-0.032	24	0	
08/02/21	76.85	57.47	19.38	201.24	195.98	199.49	196.42	-0.44	5.95	6.12	3.798	-0.025	24	0	
09/02/21	77.17	57.26	19.91	201.83	196.55	199.98	196.90	-0.35	5.95	6.13	3.914	-0.020	24	0	
10/02/21	77.02	57.09	19.93	201.53	196.25	199.61	196.60	-0.35	5.94	6.12	3.912	-0.020	24	0	
11/02/21	74.80	55.96	18.84	201.35	196.35	199.67	196.76	-0.41	5.95	6.12	3.698	-0.023	24	0	
12/02/21	67.17	51.63	15.54	200.34	196.26	199.16	196.69	-0.43	5.95	6.11	3.044	-0.022	24	0	
13/02/21	60.08	47.93	12.15	205.93	202.57	205.20	202.98	-0.41	5.96	6.09	2.454	-0.020	24	0	
14/02/21	60.85	47.78	13.07	199.15	195.78	198.41	195.29	-0.51	5.97	6.11	2.551	-0.024	24	0	
15/02/21	72.41	54.82	17.59	200.84	196.14	199.47	196.72	-0.58	5.91	6.09	3.443	-0.032	24	0	
Итого:				6226.6	6101.24	6189.2	6112.72	-11.48			92.284	-0.590	744	0	
Средние:	66.41	51.26	15.15						5.96	6.12					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 41422ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации