

свердлова 20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Свердлова 20 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00177294 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x92D6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.90	57.25	14.65	159.38	155.68	156.50	154.13	1.55	8.12	10.62	2.271	0.081	24	0	
17/12/20	67.72	54.25	13.47	156.95	153.71	154.16	152.02	1.69	8.06	9.47	2.066	0.083	24	0	
18/12/20	67.63	54.31	13.32	157.47	154.23	154.72	152.56	1.67	8.09	10.32	2.047	0.082	24	0	
19/12/20	73.07	57.74	15.33	158.73	154.92	155.89	153.50	1.42	8.13	10.13	2.368	0.075	24	0	
20/12/20	78.32	61.33	16.99	160.87	156.55	157.86	155.22	1.33	8.17	8.31	2.661	0.075	24	0	
21/12/20	77.91	60.85	17.06	160.96	156.64	157.94	155.30	1.34	8.16	7.03	2.677	0.075	24	0	
22/12/20	76.86	60.32	16.54	161.18	157.01	158.17	155.53	1.48	8.15	6.95	2.601	0.082	24	0	
23/12/20	72.23	57.70	14.53	161.73	157.99	158.88	156.45	1.54	8.17	6.86	2.299	0.081	24	0	
24/12/20	66.59	53.73	12.86	159.47	156.31	156.70	154.60	1.71	7.79	7.46	2.008	0.083	24	0	
25/12/20	67.37	54.16	13.21	157.00	153.87	154.25	152.09	1.78	7.87	6.90	2.035	0.087	24	0	
26/12/20	67.32	53.96	13.36	156.38	153.26	153.68	151.52	1.74	8.03	7.45	2.049	0.085	24	0	
27/12/20	66.04	53.23	12.81	156.54	153.48	153.83	151.79	1.69	8.03	7.30	1.965	0.081	24	0	
28/12/20	64.71	52.46	12.25	155.98	153.08	153.23	151.31	1.77	8.02	8.27	1.876	0.084	24	0	
29/12/20	65.64	52.97	12.67	156.00	153.02	153.23	151.26	1.76	8.02	8.54	1.935	0.084	24	0	
30/12/20	69.71	55.64	14.07	158.83	155.34	155.94	153.71	1.63	8.11	8.82	2.179	0.083	24	0	
31/12/20	71.54	57.18	14.36	160.92	157.28	158.01	155.66	1.62	8.16	8.02	2.260	0.085	24	0	
01/01/21	68.73	55.30	13.43	160.81	157.45	157.88	155.72	1.73	8.16	8.68	2.110	0.087	24	0	
02/01/21	67.51	54.42	13.09	161.43	158.07	158.55	156.39	1.68	8.17	9.24	2.067	0.083	24	0	
03/01/21	67.42	54.32	13.10	161.65	158.29	158.83	156.67	1.62	8.19	9.70	2.068	0.080	24	0	
04/01/21	65.93	53.22	12.71	159.62	156.49	156.80	154.75	1.74	8.17	10.53	1.979	0.084	24	0	
05/01/21	65.06	52.56	12.50	159.10	156.09	156.28	154.29	1.80	8.15	11.26	1.939	0.086	24	0	
06/01/21	66.73	53.73	13.00	160.27	157.11	157.41	155.25	1.86	8.13	11.30	2.031	0.091	24	0	
07/01/21	68.51	54.91	13.60	160.15	156.79	157.30	155.14	1.65	8.13	10.15	2.122	0.082	24	0	
08/01/21	67.74	54.44	13.30	160.23	156.87	157.36	155.20	1.67	8.13	10.19	2.080	0.083	24	0	
09/01/21	65.99	53.37	12.62	160.13	156.96	157.34	155.31	1.65	8.14	9.09	1.977	0.080	24	0	
10/01/21	65.05	52.84	12.21	159.52	156.40	156.77	154.79	1.61	8.12	8.57	1.904	0.077	24	0	
11/01/21	71.24	56.64	14.60	159.17	155.52	156.28	153.97	1.55	8.17	8.24	2.268	0.080	24	0	
12/01/21	78.84	61.64	17.20	159.97	155.59	156.86	154.10	1.49	8.20	9.19	2.674	0.084	24	0	
13/01/21	79.74	62.29	17.45	161.17	156.68	157.88	155.08	1.60	8.18	10.58	2.729	0.092	24	0	
14/01/21	73.63	58.12	15.51	156.08	152.31	152.94	150.59	1.72	8.04	10.74	2.354	0.091	24	0	
15/01/21	65.51	53.06	12.45	159.10	155.98	156.17	154.16	1.82	8.07	9.85	1.932	0.088	24	0	
Итого:				4936.7	4828.97	4847.6	4778.06	50.91			67.531	2.574	744	0	
Средние:	69.74	55.74	14.00						8.10	9.02					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28901ч

свердлова 20

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации