

Отчет о теплоснабжении

от 21-01-2021

За период с 18-12-2020 00:00:00 по 21-01-2021 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Прибор :

УК Дом Сервис

ул. Королева, 5

ИМ 2300 N BA212

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qm1	T2	Qm2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн/час	град.С	тонн/час
Макс.предел	1000000	10	150	150	150	150
Миним.предел	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.
18-12-2020 00:00:00	-	-	-	-	-	-
19-12-2020 00:00:00	3.78	0.16	70.89	18.43	62.33	18.03
20-12-2020 00:00:00	4.21	0.18	74.43	18.13	64.74	17.77
21-12-2020 00:00:00	4.64	0.19	78.68	17.88	67.88	17.58
22-12-2020 00:00:00	4.62	0.19	79.25	18.07	68.61	17.76
23-12-2020 00:00:00	4.52	0.19	78.03	18.16	67.66	17.82
24-12-2020 00:00:00	4.15	0.17	75.12	18.05	65.54	17.69
25-12-2020 00:00:00	4.05	0.17	73.97	18.23	64.72	17.85
26-12-2020 00:00:00	4.07	0.17	74.54	18.61	65.42	18.21
27-12-2020 00:00:00	3.94	0.16	73.22	18.47	64.33	18.08
28-12-2020 00:00:00	4.01	0.17	73.51	18.54	64.49	18.15
29-12-2020 00:00:00	4.01	0.17	74.67	18.99	65.88	18.57
30-12-2020 00:00:00	4.00	0.17	74.46	18.32	65.29	17.94
31-12-2020 00:00:00	4.15	0.17	74.66	18.80	65.46	18.40
01-01-2021 00:00:00	4.29	0.18	74.43	18.65	64.84	18.26
02-01-2021 00:00:00	3.91	0.16	74.75	18.61	66.00	18.20
03-01-2021 00:00:00	3.98	0.17	74.77	18.63	65.86	18.22
04-01-2021 00:00:00	3.98	0.17	74.35	18.48	65.38	18.07
05-01-2021 00:00:00	3.92	0.16	72.82	18.49	63.96	18.08
06-01-2021 00:00:00	3.89	0.16	73.49	18.49	64.71	18.08
07-01-2021 00:00:00	3.94	0.16	73.33	18.39	64.40	17.99
08-01-2021 00:00:00	3.98	0.17	73.03	18.39	64.02	17.99
09-01-2021 00:00:00	3.65	0.15	69.96	17.39	61.62	17.00
10-01-2021 00:00:00	4.00	0.17	73.62	18.37	64.55	17.98
11-01-2021 00:00:00	3.93	0.16	73.39	18.49	64.54	18.08
12-01-2021 00:00:00	2.77	0.12	60.97	12.10	60.75	11.85
13-01-2021 00:00:00	4.48	0.19	76.43	15.62	67.26	15.34
14-01-2021 00:00:00	4.62	0.19	80.66	17.20	69.47	16.88
15-01-2021 00:00:00	4.42	0.18	77.85	18.00	67.61	17.64
16-01-2021 00:00:00	3.88	0.16	71.76	18.32	62.92	17.92
17-01-2021 00:00:00	3.83	0.16	72.26	18.15	63.46	17.74
18-01-2021 00:00:00	4.08	0.17	73.67	17.95	64.19	17.57
19-01-2021 00:00:00	4.58	0.19	78.64	17.99	68.03	17.64
20-01-2021 00:00:00	4.73	0.20	79.96	18.06	69.06	17.72
21-01-2021 00:00:00	4.70	0.20	79.41	18.06	68.57	17.72

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн/час	град.С	тонн/час
816:00	139.71	0.17	74.56	18.01	65.40	17.64

За отчетный период запись параметров не обнаружена

Отв. лицо :

Отчет о теплопотреблении

от 21-01-2021

За период с 18-12-2020 00:00:00 по 21-01-2021 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Прибор :

УК Дом Сервис

ул. Королева, 5

ИМ 2300 N BA212

Канал	tm1	ts1
Един.измерения.	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	1000000
Миним.предел	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	за 1 сут.
18-12-2020 00:00:00	-	-
19-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
20-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
21-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
22-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
23-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
24-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
25-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
26-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
27-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
28-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
29-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
30-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
31-12-2020 00:00:00	24:00	24:00
01-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
02-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
03-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
04-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
05-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
06-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
07-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
08-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
09-01-2021 00:00:00	22:52	24:00
10-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
11-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
12-01-2021 00:00:00	16:12	24:00
13-01-2021 00:00:00	21:45	24:00
14-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
15-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
16-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
17-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
18-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
19-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
20-01-2021 00:00:00	24:00	24:00
21-01-2021 00:00:00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	час:мин	час:мин
816:00	804:49	816:00

За отчетный период запись параметров не обнаружена

Отв. лицо :