ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:21 мкр.д.4/5 2 ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00168976 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x5F68 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	77.61	60.81	16.80	283.66	286.38	-2.72	4.766	24	0	*
17/12/20	71.64	57.30	14.34	283.68	285.87	-2.19	4.065	24	0	*
18/12/20	67.60	54.43	13.17	283.79	285.77	-1.98	3.734	24	0	*
19/12/20	72.17	57.20	14.97	284.18	286.48	-2.30	4.252	24	0	*
20/12/20	75.87	59.25	16.62	284.20	286.87	-2.67	4.723	24	0	*
21/12/20	75.64	59.09	16.55	284.42	287.17	-2.75	4.707	24	0	*
22/12/20	74.55	58.65	15.90	288.56	291.13	-2.57	4.590	24	0	*
23/12/20	69.41	55.58	13.83	288.98	291.21	-2.23	3.996	24	0	*
24/12/20	68.40	54.85	13.55	288.92	291.06	-2.14	3.913	24	0	*
25/12/20	68.57	55.08	13.49	289.19	291.35	-2.16	3.902	24	0	*
26/12/20	68.42	54.96	13.46	289.00	291.16	-2.16	3.888	24	0	*
27/12/20	68.10	54.81	13.29	289.33	291.42	-2.09	3.844	24	0	*
28/12/20	67.86	54.78	13.08	290.38	292.49	-2.11	3.798	24	0	*
29/12/20	68.60	55.06	13.54	289.60	291.73	-2.13	3.919	24	0	*
30/12/20	74.26	58.94	15.32	290.28	292.68	-2.40	4.447	24	0	*
31/12/20	70.61	56.63	13.98	290.15	292.39	-2.24	4.056	24	0	*
01/01/21	67.71	54.59	13.12	291.20	293.32	-2.12	3.818	24	0	*
02/01/21	67.18	54.01	13.17	283.26	285.33	-2.07	3.731	24	0	*
03/01/21	63.69	50.85	12.84	265.52	267.26	-1.74	3.405	24	0	*
04/01/21	66.60	52.77	13.83	266.61	268.59	-1.98	3.683	24	0	*
05/01/21	68.67	54.65	14.02	274.03	276.19	-2.16	3.839	24	0	*
06/01/21	68.72	54.59	14.13	274.29	276.45	-2.16	3.872	24	0	*
07/01/21	68.53	54.42	14.11	274.31	276.47	-2.16	3.868	24	0	*
08/01/21	67.14	53.54	13.60	274.55	276.55	-2.00	3.735	24	0	*
09/01/21	66.26	52.99	13.27	274.74	276.66	-1.92	3.647	24	0	*
10/01/21	66.47	53.33	13.14	275.03	276.88	-1.85	3.612	24	0	*
11/01/21	70.49	55.78	14.71	275.84	278.00	-2.16	4.057	24	0	*
12/01/21	74.79	58.42	16.37	276.48	279.01	-2.53	4.526	24	0	*
13/01/21	76.68	59.16	17.52	276.10	278.91	-2.81	4.840	24	0	*
14/01/21	76.58	59.48	17.10	274.84	277.56	-2.72	4.701	24	0	*
15/01/21	66.75	53.54	13.21	277.12	279.03	-1.91	3.660	24	0	*
Итого:				8732.24	8801.37	-69.13	125.594	744	0	
Средние:	70.17	55.79	14.38							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3602ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации