ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35 мкр 6 дом Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00168974 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4901 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.95	53.54	11.41	352.71	345.95	357.85	353.11	-7.16	8.25	8.21	3.944	-0.383	24	0	
17/01/21	65.70	53.95	11.75	352.20	345.34	357.43	352.61	-7.27	8.26	8.22	4.054	-0.392	24	0	
18/01/21	73.67	58.83	14.84	349.23	340.82	353.15	347.53	-6.71	8.29	8.24	5.055	-0.395	24	0	
19/01/21	75.25	60.09	15.16	349.73	340.99	353.77	347.96	-6.97	8.32	8.27	5.169	-0.419	24	0	
20/01/21	75.58	59.77	15.81	341.61	333.00	345.73	340.07	-7.07	8.24	8.18	5.266	-0.423	24	0	
21/01/21	75.67	59.76	15.91	344.34	335.68	348.54	342.82	-7.14	8.26	8.21	5.342	-0.427	24	0	
22/01/21	72.69	58.08	14.61	343.42	335.37	347.94	342.57	-7.20	8.28	8.23	4.898	-0.418	24	0	
23/01/21	70.00	55.93	14.07	338.39	331.00	342.98	338.03	-7.03	8.29	8.24	4.659	-0.393	24	0	
24/01/21	66.62	54.28	12.34	342.46	335.59	347.26	342.54	-6.95	8.11	8.07	4.136	-0.377	24	0	
25/01/21	61.18	50.42	10.76	329.86	324.24	334.84	330.89	-6.65	7.92	7.90	3.488	-0.335	24	0	
26/01/21	60.36	49.57	10.79	326.84	321.41	332.10	328.32	-6.91	7.95	7.92	3.460	-0.343	24	0	
27/01/21	62.73	51.71	11.02	340.77	334.68	345.89	341.57	-6.89	8.00	7.96	3.688	-0.356	24	0	
28/01/21	63.57	51.83	11.74	328.20	322.20	333.17	329.06	-6.86	7.94	7.92	3.776	-0.356	24	0	
29/01/21	62.75	51.53	11.22	325.00	319.17	330.04	325.95	-6.78	7.90	7.88	3.573	-0.349	24	0	
30/01/21	58.85	48.65	10.20	318.14	313.07	323.44	319.86	-6.79	7.84	7.82	3.189	-0.330	24	0	
31/01/21	58.24	48.29	9.95	317.34	312.40	322.66	319.15	-6.75	7.86	7.84	3.105	-0.326	24	0	
01/02/21	58.82	48.72	10.10	320.33	315.24	325.49	321.91	-6.67	7.84	7.82	3.181	-0.325	24	0	
02/02/21	59.04	48.94	10.10	322.24	317.10	327.40	323.74	-6.64	7.82	7.80	3.196	-0.325	24	0	
03/02/21	61.04	50.37	10.67	330.87	325.22	336.14	332.20	-6.98	7.87	7.84	3.464	-0.352	24	0	
04/02/21	62.56	51.65	10.91	336.20	330.19	341.30	337.06	-6.87	7.93	7.90	3.601	-0.355	24	0	
05/02/21	57.07	47.73	9.34	305.92	301.32	311.22	307.87	-6.55	7.12	7.10	2.806	-0.313	24	0	
06/02/21	58.81	47.60	11.21	294.38	289.66	299.46	296.28	-6.62	7.75	7.74	3.234	-0.315	24	0	
07/02/21	68.90	54.20	14.70	298.14	291.80	302.03	297.92	-6.12	7.78	7.76	4.287	-0.332	24	0	
08/02/21	74.45	57.73	16.72	305.77	298.27	309.44	304.72	-6.45	7.84	7.81	4.988	-0.372	24	0	
09/02/21	75.42	58.09	17.33	306.98	299.28	310.64	305.82	-6.54	7.83	7.80	5.187	-0.380	24	0	
10/02/21	75.59	58.07	17.52	305.67	297.98	309.41	304.61	-6.63	7.86	7.83	5.219	-0.385	24	0	
11/02/21	72.28	56.27	16.01	308.54	301.37	312.48	307.91	-6.54	7.85	7.82	4.825	-0.368	24	0	
12/02/21	68.56	53.88	14.68	309.35	302.83	313.32	309.11	-6.28	7.88	7.86	4.444	-0.338	24	0	
13/02/21	62.73	50.92	11.81	312.87	307.23	317.46	313.66	-6.43	7.81	7.79	3.618	-0.327	24	0	
14/02/21	61.79	49.54	12.25	304.66	299.33	309.30	305.74	-6.41	7.87	7.85	3.659	-0.318	24	0	
15/02/21	74.07	58.05	16.02	319.53	311.77	323.48	318.50	-6.73	8.21	8.17	4.995	-0.391	24	0	
Итого:				10081.	9879.50	10225.	10089.0	-209.59			127.506	-11.218	744	0	
Средние:	66.41	53.48	12.93						7.96	7.93					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7079ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации