ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:21-12

Адрес:г. Октябрьский, 21 мкр.д.12

Договор N:000000000 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

tхв: не исп.

Серийный номер 20120949, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2248

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.09.26 23	17	16,81	0,19	6,12 <	9,65	0	0,005	0	0,005	-0,005 #	0	24	0	*
29.09.26 23	16,94	16,73	0,21	6,12 <	9,65	0	0,005	0	0,005	-0,005 #	0	24	0	*
30.09.26 23	16,85	16,65	0,2	6,12 <	9,65	0	0,01	0	0,01	-0,01 #	0	24	0	*
01.10.26 23	64,91	50,78	14,13	6,12 <	9,65	50,275	46,875	49,313	46,299	3,015 #	0,692	24	0	*
02.10.26 23	66,04	48,92	17,11	6,12 <	9,65	148,02	146,135	145,151	144,494	0,657	2,471	24	0	*
03.10.26 23	64,14	42,85	21,29	6,12 <	9,65	115,54	113,3	113,422	112,334	1,088	2,404	24	0	*
04.10.26 23	67,25	40,96	26,29	6,12 <	9,65	100,01	98,13	98,041	97,337	0,705	2,568	24	0	*
05.10.26 23	67,12	40,2	26,91	6,12 <	9,65	98,895	96,96	96,966	96,194	0,772	2,6	24	0	*
06.10.26 23	62	39,62	22,38	6,12 <	9,65	113,11	111,165	111,223	110,281	0,942	2,478	24	0	*
07.10.26 23	47,29	39,98	7,32	6,12 <	9,65	277,55	276,045	274,913	273,889	1,024	1,984	24	0	*
08.10.26 23	49,84	43,9	5,94	6,12 <	9,66	434,665	431,84	429,663	428,11	1,553	2,51	24	0	*
09.10.26 23	50,73	44,5	6,23	6,12 <	9,66	419,32	416,775	414,339	413,087	1,252	2,541	24	0	*
10.10.26 23	44,64	40,01	4,62	6,12 <	9,66	417,6	415,85	413,789	412,959	0,83	1,872	24	0	*
11.10.26 23	44,28	39,72	4,56	6,12 <	9,66	417,37	415,485	413,64	412,634	1,006	1,846	24	0	*
12.10.26 23	44,48	39,97	4,51	6,12 <	9,66	417,255	415,675	413,483	412,786	0,697	1,823	24	0	*
13.10.26 23	44,39	39,85	4,54	6,12 <	9,66	417,3	415,625	413,527	412,749	0,779	1,838	24	0	*
14.10.26 23	43,81	39,61	4,2	6,12 <	9,66	424,73	423,16	421,001	420,28	0,722	1,726	24	0	*
15.10.26 23	42,52	38,7	3,82	6,12 <	9,66	436,455	434,93	432,864	432,137	0,727	1,611	24	0	*
16.10.26 23	42,59	38,76	3,83	6,12 <	9,66	437,71	436,365	434,11	433,537	0,573	1,62	24	0	*
17.10.26 23	42,61	38,81	3,8	6,12 <	9,66	436,79	435,51	433,185	432,678	0,507	1,605	24	0	*
18.10.26 23	42,5	38,58	3,92	6,12 <	9,66	427,24	426,09	423,72	423,356	0,364	1,619	24	0	*
19.10.26 23	42,48	38,57	3,91	6,12 <	9,66	427,16	425,99	423,664	423,254	0,41	1,614	24	0	*
20.10.26 23	42,34	38,41	3,93	6,12 <	9,66	427,175	426,06	423,701	423,369	0,332	1,623	24	0	*
Итого/Средн	**46,52**	**40,3**	**6,22**	**6,12**	**9,66**	**6444,17**	**6407,985**	**6379,717**	**6361,784**	**17,933**	**39,043**	**552**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28.09.26 23	148798,965	149289,085	147168,262	147167,962	0,3	1389,837	15135	2806
20.10.26 23	155243,135	155697,07	153547,979	153529,746	18,233	1428,88	15687	2806
Итого	**6444,17**	**6407,985**	**6379,717**	**6361,784**	**17,933**	**39,043**	**552**	**0**

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____