ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 30/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:_____
Адрес:34 -13а
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 26234686, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xCFBC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВО ч
30.09.26 23	19.36	18.42	0.95 <	5.49 <	0.08	0.015	0.040	0.015	0.040	-0.025	0.00	4.00	0.000	14	
01.10.26 23	19.15	18.34	0.80	5.80 <	3.41 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	
02.10.26 23	33.40	31.09	2.31	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	
03.10.26 23	42.65	39.29	3.36	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	
04.10.26 23	43.88	39.77	4.11	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	
05.10.26 23	43.80	39.35	4.45	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	
06.10.26 23	40.68	36.27	4.41	5.80 <	4.16 <	101.330	101.835	100.572	101.238	-0.666	0.00	4.00	0.447	24	
07.10.26 23	44.31	39.23	5.08	5.80 <	3.10	209.485	210.690	207.599	209.224	-1.625	0.00	4.00	1.060	24	
08.10.26 23	50.05	43.89	6.16	5.80 <	3.24	219.270	220.610	216.734	218.662	-1.928	0.00	4.00	1.341	24	
09.10.26 23	51.13	45.23	5.90	5.80 <	3.40	245.690	248.165	242.715	245.807	-3.092	0.00	4.00	1.437	24	
10.10.26 23	48.33	43.23	5.10	5.80 <	3.42	248.265	251.115	245.589	248.962	-3.373	0.00	4.00	1.259	24	
11.10.26 23	48.67	43.63	5.04	5.80 <	3.40	248.270	251.195	245.548	248.989	-3.441	0.00	4.00	1.245	24	
12.10.26 23	47.78	42.90	4.88	5.80 <	3.36	245.715	248.590	243.120	246.486	-3.365	0.00	4.00	1.193	24	
13.10.26 23	44.50	40.46	4.05	5.80 <	3.34	236.695	239.495	234.536	237.698	-3.163	0.00	4.00	0.955	24	
14.10.26 23	38.71	35.68	3.02 <	5.80 <	3.11	236.710	239.640	235.121	238.286	-3.165	0.00	4.00	0.718	24	
15.10.26 23	36.76	34.18	2.58 <	5.80 <	2.84	225.695	228.680	224.352	227.516	-3.165	0.00	4.00	0.588	24	
16.10.26 23	38.44	35.42	3.02 <	5.80 <	2.88	241.025	244.075	239.410	242.699	-3.288	0.00	4.00	0.731	24	
17.10.26 23	39.93	36.70	3.23	5.80 <	2.91	246.765	249.900	244.992	248.403	-3.410	0.00	4.00	0.800	24	
18.10.26 23	39.98	36.74	3.24	5.80 <	2.91	246.550	249.700	244.775	248.191	-3.416	0.00	4.00	0.802	24	
19.10.26 23	39.51	36.22	3.29	5.80 <	2.90	245.420	248.485	243.703	247.040	-3.336	0.00	4.00	0.810	24	
20.10.26 23	40.39	36.51	3.88	5.80 <	2.88	230.020	231.970	228.326	230.588	-2.261	0.00	4.00	0.894	24	
Итого/Средн	**43.39**	**39.21**	**4.17**	**5.79**	**3.55**	**3426.920**	**3464.185**	**3397.108**	**3439.828**	**-42.721**	**0.00**	**4.00**	**14.280**	**494**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.09.26 09	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
20.10.26 23	3426.920	3464.185	3397.108	3439.828	-42.721	14.280	494	0
Итого	**3426.920**	**3464.185**	**3397.108**	**3439.828**	**-42.721**	**14.280**	**494**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____