ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 30/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:34 мкр д. 13
Адрес:34 мкр д. 13
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 26234668, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x4929

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
30.09.26 23	21.67 >	22.29 >	-0.62	3.16 <	0.60 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	14	1	*
01.10.26 23	21.36	21.86	-0.50	2.93	0.39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
02.10.26 23	46.12	40.46	5.67	2.90	1.75	92.685	87.145	91.762	86.491	5.271	0.00	4.00	0.520	24	0	
03.10.26 23	42.71	37.72	4.99	3.21	3.12	165.055	155.270	163.661	154.281	9.380	0.00	4.00	0.815	24	0	
04.10.26 23	43.87	38.08	5.79	3.19	3.12	160.050	150.530	158.634	149.550	9.084	0.00	4.00	0.918	24	0	
05.10.26 23	43.80	37.73	6.08	3.17	3.11	157.875	148.915	156.474	147.962	8.512	0.00	4.00	0.950	24	0	
06.10.26 23	41.31	35.59	5.72	2.93	2.90	141.450	132.160	140.346	131.425	8.921	0.00	4.00	0.802	24	0	
07.10.26 23	44.28	37.46	6.81	3.11	3.10	141.745	130.810	140.463	129.998	10.465	0.00	4.00	0.956	24	0	
08.10.26 23	50.01	41.77	8.23	3.27	3.24	146.985	136.865	145.270	135.766	9.505	0.00	4.00	1.195	24	0	
09.10.26 23	51.10	43.35	7.74	3.45	3.38	162.695	151.910	160.713	150.594	10.119	0.00	4.00	1.244	24	0	
10.10.26 23	48.30	41.50	6.80	3.48	3.41	164.560	153.325	162.776	152.122	10.654	0.00	4.00	1.106	24	0	
11.10.26 23	48.64	41.93	6.71	3.46	3.39	164.465	154.050	162.655	152.807	9.847	0.00	4.00	1.091	24	0	
12.10.26 23	47.76	41.27	6.49	3.42	3.35	162.710	152.565	160.980	151.383	9.597	0.00	4.00	1.044	24	0	
13.10.26 23	44.49	39.16	5.33	3.38	3.33	156.675	146.260	155.223	145.242	9.981	0.00	4.00	0.827	24	0	
14.10.26 23	38.65	34.76	3.89	3.16	3.10	154.940	143.290	153.893	142.527	11.366	0.00	4.00	0.598	24	0	
15.10.26 23	36.75	33.45	3.31 <	2.87	2.83	146.595	135.590	145.714	134.946	10.768	0.00	4.00	0.481	24	0	*
16.10.26 23	38.42	34.54	3.88 <	2.92	2.87	156.445	145.480	155.390	144.713	10.677	0.00	4.00	0.602	24	0	*
17.10.26 23	39.91	35.80	4.12	2.96	2.89	160.170	149.595	159.018	148.753	10.266	0.00	4.00	0.654	24	0	
18.10.26 23	39.97	35.82	4.15	2.96	2.90	160.000	149.870	158.841	149.018	9.823	0.00	4.00	0.659	24	0	
19.10.26 23	39.49	35.36	4.13	2.94	2.88	159.205	149.225	158.089	148.407	9.682	0.00	4.00	0.652	24	0	
20.10.26 23	40.38	35.40	4.98	2.91	2.87	149.375	140.040	148.269	139.264	9.005	0.00	4.00	0.737	24	0	
Итого/Средн	**43.46**	**37.95**	**5.51**	**3.13**	**2.79**	**2903.680**	**2712.895**	**2878.172**	**2695.249**	**182.923**	**0.00**	**4.00**	**15.852**	**494**	**1**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.09.26 08	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
20.10.26 23	2903.680	2712.895	2878.172	2695.249	182.923	15.852	494	1
Итого	**2903.680**	**2712.895**	**2878.172**	**2695.249**	**182.923**	**15.852**	**494**	**1**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____