ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35мкр д 9 1ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.14 м3/ч

Заводской номер 00173721 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF87B ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
28/09/26	19.35	19.83	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
29/09/26	19.07	19.56	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
30/09/26	25.22	24.52	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
01/10/26	37.49	33.72	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
02/10/26	43.45	36.95	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
03/10/26	46.32	38.41	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
04/10/26	45.67	38.20	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
05/10/26	45.39	37.81	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
06/10/26	44.16	36.91	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
07/10/26	54.50	44.91	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
08/10/26	47.73	39.61	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
09/10/26	48.54	40.22	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
10/10/26	48.83	40.70	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
11/10/26	49.14	41.19	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
12/10/26	48.29	40.46	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
13/10/26	39.75	34.96	4.79	64.88	64.36	65.17	64.78	0.00	-0.42	6.90	6.70	0.306	-0.015	24	0	*
14/10/26	41.41	35.83	5.58	124.05	123.08	124.65	123.89	0.00	-0.81	6.90	6.70	0.686	-0.029	24	0	*
15/10/26	42.53	36.64	5.89	124.60	123.55	125.28	124.56	0.00	-1.01	6.90	6.70	0.725	-0.037	24	0	*
16/10/26	42.80	36.83	5.97	123.98	122.98	124.70	123.98	0.00	-1.00	6.90	6.70	0.735	-0.037	24	0	*
17/10/26	42.87	36.75	6.12	124.26	123.23	125.02	124.30	0.00	-1.07	6.90	6.70	0.751	-0.039	24	0	*
18/10/26	42.98	36.82	6.16	124.32	123.26	125.08	124.36	0.00	-1.10	6.90	6.70	0.758	-0.041	24	0	*
19/10/26	42.55	36.30	6.25	124.23	123.23	125.02	124.30	0.00	-1.07	6.90	6.70	0.769	-0.039	24	0	*
20/10/26	42.26	35.78	6.48	124.25	123.29	125.04	124.32	0.00	-1.03	6.90	6.70	0.801	-0.037	24	0	*
Итого:				934.57	926.98	939.96	934.49	0.00	-7.51			5.531	-0.274	552	0	
Средние:	41.75	35.77	5.97							6.90	6.70					

Период нормальной работы 552ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19705ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации