ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:Губкина д. 14
Адрес:Губкина д. 14
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 26232340, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xD34E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.09.26 23	17.84	17.78	0.06	5.80 >	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
29.09.26 23	17.74	17.68	0.06	5.80 >	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
30.09.26 23	17.58	17.51	0.07	5.80 >	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
01.10.26 23	30.90	27.35	3.54	5.80 >	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
02.10.26 23	42.82	38.49	4.33	5.80 >	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
03.10.26 23	42.89	38.33	4.56	5.80 >	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
04.10.26 23	42.82	37.76	5.06	5.80 >	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
05.10.26 23	43.00	36.37	6.63	5.80 >	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
06.10.26 23	43.23	35.51	7.73	5.80 >	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
07.10.26 23	43.55	35.75	7.79	5.80 >	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
08.10.26 23	43.48	35.66	7.82	5.80 <>	3.38 <	4.037	5.615	4.003	5.582	-1.578	0.032	24	0	*
09.10.26 23	45.48	37.86	7.62	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
10.10.26 23	48.86	40.30	8.56	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
11.10.26 23	48.91	40.61	8.30	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
12.10.26 23	48.78	40.48	8.30	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
13.10.26 23	44.38	37.93	6.45	5.80 <	5.80 <	0.000	0.005	0.000	0.005	-0.005	0.000	24	0	*
14.10.26 23	40.03	34.88	5.15	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*

15.10.26 23	40.05	34.90	5.15	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
16.10.26 23	40.41	35.14	5.27	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
17.10.26 23	41.28	35.71	5.57	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
18.10.26 23	41.08	35.57	5.51	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
19.10.26 23	40.87	35.31	5.56	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
20.10.26 23	40.15	34.49	5.66	5.80 <	5.80 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
Итого/Средн	**43.48**	**35.66**	**7.82**	**5.80**	**3.17**	**4.037**	**5.620**	**4.003**	**5.587**	**-1.583**	**0.032**	**552**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	**V1** **м3**	**V2** **м3**	**M1** **т**	**M2** **т**	**dM** **т**	**Qтв** **Гкал**	**ВНР** **ч**	**ВОС** **ч**
27.09.26 23	0.000	0.002	0.000	0.002	-0.002	0.000	326	1
20.10.26 23	4.037	5.622	4.003	5.589	-1.586	0.032	878	1
Итого	**4.037**	**5.620**	**4.003**	**5.587**	**-1.583**	**0.032**	**552**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____