ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:Губкина д. 3
Адрес:Губикна д. 3
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.07 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.07 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 24212778, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xADDC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.09.26 23	22.68	22.99	-0.31	0.06	0.09	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.09.26 23	64.23	59.50	4.72 <	0.36	0.35	25.150 <	3.698	9.972 <	3.017	6.955	0.047 <	17	7	*
30.09.26 23	43.33	40.48	2.85	2.18	1.99	82.915 <	83.190	82.200 <	82.584	-0.384 #	0.235	23	1	*
01.10.26 23	43.23	40.51	2.73 <	5.03	4.49	225.788	224.503	193.568	192.617	0.950	0.530	21	3	*
02.10.26 23	44.07	40.93	3.14	4.02	3.59	186.870	185.865	185.200	184.451	0.749	0.583	24	0	
03.10.26 23	43.90	40.10	3.80	5.21	4.88	154.882	153.923	153.523	152.818	0.705	0.584	24	0	
04.10.26 23	43.82	40.00	3.82	6.28	5.95	154.128	153.113	152.781	152.024	0.756	0.583	24	0	
05.10.26 23	44.04	39.70	4.34	5.73	5.48	133.417	132.480	132.244	131.546	0.698	0.574	24	0	
06.10.26 23	44.20	37.84	6.37	5.58	5.51	82.853	82.217	82.112	81.696	0.416	0.523	24	0	
07.10.26 23	44.50	35.95	8.55	5.52	5.51	57.345	56.868	56.825	56.549	0.276	0.485	24	0	
08.10.26 23	44.50	36.15	8.36	5.74	5.73	58.972	58.467	58.440	58.138	0.302	0.488	24	0	
09.10.26 23	46.43	37.57	8.86	5.69	5.67	62.385	61.818	61.770	61.436	0.334	0.546	24	0	
10.10.26 23	49.89	39.88	10.01	5.70	5.69	62.188	61.552	61.475	61.115	0.361	0.615	24	0	
11.10.26 23	49.93	40.16	9.77	5.72	5.70	62.237	61.615	61.525	61.174	0.351	0.601	24	0	
12.10.26 23	49.80	40.05	9.75	5.72	5.71	62.247	61.640	61.531	61.198	0.334	0.599	24	0	
13.10.26 23	45.34	37.67	7.66	5.55	5.53	62.325	61.803	61.736	61.420	0.316	0.473	24	0	
14.10.26 23	40.90	34.79	6.11	5.25	5.23	62.362	61.875	61.892	61.554	0.338	0.377	24	0	
15.10.26 23	40.92	34.79	6.13	4.69	4.67	62.300	61.815	61.829	61.498	0.331	0.378	24	0	

16.10.26 23	41.27	34.92	6.35	4.69	4.67	61.430	60.940	60.958	60.618	0.340	0.386	24	0	
17.10.26 23	42.17	35.39	6.77	4.69	4.67	61.205	60.698	60.711	60.364	0.346	0.411	24	0	
18.10.26 23	41.96	35.27	6.69	4.67	4.66	61.045	60.533	60.555	60.203	0.352	0.405	24	0	
19.10.26 23	41.74	35.04	6.71	4.67	4.65	61.080	60.550	60.596	60.230	0.366	0.406	24	0	
20.10.26 23	41.01	34.27	6.74	4.57	4.56	60.452	59.925	59.993	59.625	0.368	0.404	24	0	
Итого/Средн	**44.14**	**38.58**	**5.56**	**4.67**	**4.56**	**1903.577**	**1869.085**	**1841.437**	**1825.876**	**15.561**	**10.234**	**541**	**11**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	**V1** **м3**	**V2** **м3**	**M1** **т**	**M2** **т**	**dM** **т**	**Qтв** **Гкал**	**ВНР** **ч**	**ВОС** **ч**
27.09.26 23	0.608	2.133	0.007	0.000	0.007	0.000	592	973
20.10.26 23	1904.185	1871.218	1841.444	1825.876	15.569	10.234	1133	984
Итого	**1903.577**	**1869.085**	**1841.437**	**1825.876**	**15.561**	**10.234**	**541**	**11**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____