ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:Девонская д. 14
Адрес:Девонская д. 14
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 26235577, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x5C97

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.09.26 23	15.44	15.24	0.20	1.58	0.06	0.000	0.035	0.000	0.035	-0.035	0.000	24	0	
29.09.26 23	15.23	15.06	0.17	1.58	0.06	0.000	0.080	0.000	0.080	-0.080	0.000	24	0	
30.09.26 23	14.98	14.81	0.17	1.57	0.07	0.000	0.105	0.000	0.105	-0.105	0.000	24	0	
01.10.26 23	43.21	39.48	3.73	2.28	1.52	149.615	147.705	148.322	146.668	1.655	0.553	24	0	
02.10.26 23	44.19	40.15	4.04	2.79	2.68	190.760	187.925	189.040	186.540	2.500	0.764	24	0	
03.10.26 23	44.28	38.75	5.53	2.80	2.71	91.535	89.160	90.702	88.552	2.150	0.501	24	0	
04.10.26 23	43.87	38.35	5.52	2.81	2.73	71.945	69.435	71.308	68.977	2.331	0.393	24	0	
05.10.26 23	44.42	38.17	6.25	2.63	2.57	109.255	106.575	108.258	105.875	2.384	0.676	24	0	
06.10.26 23	43.82	37.52	6.30	2.73	2.71	129.295	126.755	128.146	125.958	2.188	0.807	24	0	
07.10.26 23	44.17	37.77	6.40	2.77	2.76	126.025	123.300	124.889	122.512	2.377	0.799	24	0	
08.10.26 23	43.72	37.61	6.11	2.80	2.80	127.790	125.050	126.656	124.260	2.397	0.773	24	0	
09.10.26 23	45.56	39.20	6.36	2.88	2.87	138.315	135.430	136.979	134.486	2.493	0.871	24	0	
10.10.26 23	49.16	42.41	6.76	2.94	2.94	148.700	145.590	147.024	144.389	2.634	0.993	24	0	
11.10.26 23	49.38	42.81	6.57	2.94	2.94	150.315	147.495	148.600	146.248	2.352	0.976	24	0	
12.10.26 23	48.88	42.44	6.44	2.93	2.93	151.275	148.100	149.589	146.873	2.716	0.963	24	0	
13.10.26 23	45.78	40.57	5.21	2.95	2.94	155.740	152.495	154.226	151.348	2.878	0.803	24	0	
14.10.26 23	41.37	37.28	4.10	2.94	2.93	158.705	155.665	157.465	154.698	2.767	0.644	24	0	
15.10.26 23	41.22	37.10	4.12	2.96	2.94	159.040	156.070	157.801	155.111	2.690	0.649	24	0	

16.10.26 23	40.64	36.69	3.95	2.96	2.94	159.505	156.525	158.305	155.587	2.718	0.625	24	0	
17.10.26 23	40.23	36.26	3.97	2.96	2.95	159.255	156.430	158.096	155.524	2.571	0.627	24	0	
18.10.26 23	40.10	36.19	3.91	2.97	2.95	159.215	156.405	158.046	155.498	2.548	0.618	24	0	
19.10.26 23	39.96	35.96	4.00	2.97	2.96	159.335	156.645	158.178	155.753	2.425	0.632	24	0	
20.10.26 23	40.38	36.05	4.33	2.96	2.95	158.580	155.700	157.404	154.810	2.594	0.681	24	0	
Итого/Средн	**43.62**	**38.54**	**5.08**	**2.68**	**2.43**	**2854.200**	**2798.675**	**2829.034**	**2779.887**	**49.147**	**14.347**	**552**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	**V1** **м3**	**V2** **м3**	**M1** **т**	**M2** **т**	**dM** **т**	**Qтв** **Гкал**	**ВНР** **ч**	**ВОС** **ч**
27.09.26 23	1.310	127.750	1.309	127.687	-126.378	0.000	397	0
20.10.26 23	2855.510	2926.425	2830.343	2907.574	-77.231	14.347	949	0
Итого	**2854.200**	**2798.675**	**2829.034**	**2779.887**	**49.147**	**14.347**	**552**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____