ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:Комсомольская д. 10
Адрес:Комсомольская д. 10
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 18.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 18.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 23190736, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xE8AB

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.09.26 23	17.46	17.03	0.43	0.02	5.20 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	*
29.09.26 23	16.79	16.32	0.47 <	0.02	5.20 <	0.000	0.393	0.000	0.393	-0.393 #	0.000	0.000 <	24	0	*
30.09.26 23	38.20	32.03	6.17	1.98	5.20 <	22.171	21.809	22.027	21.716	0.311	0.135	0.000 <	24	0	*
01.10.26 23	40.61	34.58	6.03	4.20	5.20 <	47.028	46.313	46.675	46.074	0.602 #	0.281	0.000 <	24	0	*
02.10.26 23	43.78	36.33	7.46	4.23	5.20 <	43.720	42.944	43.333	42.697	0.636	0.323	0.000 <	24	0	*
03.10.26 23	44.09	35.75	8.34	4.25	5.20 <	38.629	37.943	38.285	37.731	0.553	0.319	0.000 <	24	0	*
04.10.26 23	43.78	35.42	8.36	4.27	5.20 <	38.028	37.467	37.693	37.262	0.432	0.315	0.000 <	24	0	*
05.10.26 23	44.09	35.05	9.04	3.99	5.20 <	35.532	35.133	35.214	34.945	0.269	0.318	0.000 <	24	0	*
06.10.26 23	43.50	34.01	9.49	4.18	5.20 <	32.940	32.613	32.654	32.452	0.203	0.310	0.000 <	24	0	*
07.10.26 23	43.85	34.30	9.56	4.26	5.20 <	32.183	31.864	31.899	31.704	0.196	0.305	0.000 <	24	0	*
08.10.26 23	43.43	34.14	9.30	4.32	5.20 <	31.797	31.465	31.523	31.308	0.215	0.293	0.000 <	24	0	*
09.10.26 23	45.09	35.43	9.66	4.44	5.20 <	34.383	33.997	34.059	33.811	0.248	0.329	0.000 <	24	0	*
10.10.26 23	48.82	38.21	10.61	4.56	5.20 <	36.247	35.760	35.848	35.527	0.321	0.380	0.000 <	24	0	*
11.10.26 23	49.07	38.67	10.40	4.56	5.20 <	36.237	35.724	35.833	35.485	0.348	0.373	0.000 <	24	0	*
12.10.26 23	48.58	38.32	10.26	4.54	5.20 <	36.274	35.764	35.876	35.530	0.346	0.368	0.000 <	24	0	*
13.10.26 23	45.84	37.09	8.76	4.56	5.20 <	36.499	35.997	36.145	35.779	0.366	0.316	0.000 <	24	0	*
14.10.26 23	41.29	34.36	6.93	4.55	5.20 <	36.331	35.864	36.051	35.681	0.369	0.250	0.000 <	24	0	*
15.10.26 23	41.12	34.17	6.95	4.57	5.20 <	35.981	35.493	35.707	35.316	0.391	0.248	0.000 <	24	0	*
16.10.26 23	40.56	33.83	6.73	4.57	5.20 <	34.487	34.026	34.230	33.861	0.370	0.230	0.000 <	24	0	*

17.10.26 23	40.15	33.39	6.76	4.58	5.20 <	35.569	35.113	35.313	34.948	0.365	0.238	0.000 <	24	0	*
18.10.26 23	40.01	33.41	6.60	4.58	5.20 <	35.584	35.121	35.328	34.954	0.374	0.233	0.000 <	24	0	*
19.10.26 23	39.86	33.12	6.74	4.59	5.20 <	35.449	34.976	35.196	34.815	0.380	0.237	0.000 <	24	0	*
20.10.26 23	40.22	32.97	7.26	4.57	5.20 <	35.275	34.815	35.019	34.657	0.362	0.254	0.000 <	24	0	*
Итого/Средн	**43.21**	**35.07**	**8.15**	**3.93**	**5.20**	**750.347**	**740.595**	**743.910**	**736.646**	**7.264**	**6.055**	**0.000**	**552**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	**V1** **м3**	**V2** **м3**	**M1** **т**	**M2** **т**	**dM** **т**	**Qтв** **Гкал**	**ДП** **м3**	**ВНР** **ч**	**ВОС** **ч**
27.09.26 23	7580.016	7437.812	7476.556	7382.598	93.958	101.992	0.000	9133	0
20.10.26 23	8330.363	8178.407	8220.466	8119.244	101.222	108.047	0.000	9685	0
Итого	**750.347**	**740.595**	**743.910**	**736.646**	**7.264**	**6.055**	**0.000**	**552**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____