ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:Островского 42
Адрес:г. Октябрьский,ул. Островского 42
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
tхв: не исп.

Серийный номер 23192557, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xDA24

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.09.26 23	20.74	19.93	0.82	0.00	0.66	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
29.09.26 23	20.47	19.70	0.76	0.00	0.67	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
30.09.26 23	20.06	19.32	0.74	0.00	0.67	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
01.10.26 23	66.13	58.41	7.72	0.03	0.71	111.927	109.683	0.846	0.000 <	24	0	
02.10.26 23	64.61	56.93	7.68	0.14	0.72	157.408	154.386	1.185	0.000 <	24	0	
03.10.26 23	68.03	58.82	9.22	0.20	0.73	145.805	142.724	1.315	0.000 <	24	0	
04.10.26 23	67.37	58.36	9.01	0.20	0.73	144.055	141.073	1.271	0.000 <	24	0	
05.10.26 23	68.57	59.59	8.97	0.22	0.73	147.030	143.885	1.291	0.000 <	24	0	
06.10.26 23	68.46	59.87	8.60	0.22	0.73	152.425	149.172	1.282	0.000 <	24	0	
07.10.26 23	67.87	59.36	8.51	0.22	0.74	147.038	143.935	1.224	0.000 <	24	0	
08.10.26 23	66.92	58.57	8.35	0.20	0.72	144.655	141.693	1.183	0.000 <	24	0	
09.10.26 23	67.39	59.00	8.39	0.20	0.71	146.747	143.703	1.205	0.000 <	24	0	
10.10.26 23	67.54	58.91	8.63	0.21	0.72	137.693	134.817	1.163	0.000 <	24	0	
11.10.26 23	67.57	59.20	8.36	0.21	0.71	139.900	136.980	1.145	0.000 <	24	0	
12.10.26 23	67.14	58.79	8.35	0.20	0.70	139.693	136.815	1.142	0.000 <	24	0	
13.10.26 23	67.53	59.55	7.98	0.20	0.70	143.883	140.888	1.124	0.000 <	24	0	
14.10.26 23	65.79	58.51	7.28	0.18	0.69	144.110	141.248	1.028	0.000 <	24	0	
15.10.26 23	66.45	59.15	7.29	0.19	0.69	145.925	142.974	1.042	0.000 <	24	0	
16.10.26 23	66.13	58.96	7.17	0.19	0.69	149.783	146.778	1.052	0.000 <	24	0	
17.10.26 23	66.30	59.17	7.13	0.19	0.69	150.893	147.857	1.054	0.000 <	24	0	
18.10.26 23	66.07	58.97	7.09	0.19	0.69	151.007	147.979	1.049	0.000 <	24	0	
19.10.26 23	66.52	58.99	7.53	0.19	0.69	148.850	145.837	1.097	0.000 <	24	0	
20.10.26 23	67.72	59.90	7.83	0.19	0.67	152.247	149.060	1.166	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	**67.00**	**58.95**	**8.05**	**0.16**	**0.70**	**2901.073**	**2841.488**	**22.862**	**0.000**	**552**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
27.09.26 23	41887.523	40999.859	515.063	0.000	21725	3080
20.10.26 23	44788.595	43841.347	537.926	0.000	22277	3080
Итого	**2901.072**	**2841.488**	**22.862**	**0.000**	**552**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____