ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:Сад. кольцо д. 33
Адрес:Сад. кольцо д. 33
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 20123767, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xA8C9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.09.26 23	19.30	18.87	0.42	0.00	5.00 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
29.09.26 23	19.10	18.58	0.52 <	1.00	5.00 <	0.002	0.532	0.000	0.000	0.000	0.000	23	1	*
30.09.26 23	38.49	34.77	3.72	2.71	5.00 <	29.428	29.563	29.322	29.322	0.000	0.109	24	0	*
01.10.26 23	40.75	37.47	3.28	4.20	5.00 <	70.069	70.500	69.798	69.798	0.000	0.229	24	0	*
02.10.26 23	44.19	40.12	4.07	4.30	5.00 <	63.394	63.805	63.083	63.083	0.000	0.257	24	0	*
03.10.26 23	44.57	39.96	4.61	4.34	5.00 <	57.348	57.780	57.093	57.093	0.000	0.263	24	0	*
04.10.26 23	44.25	39.72	4.53	4.37	5.00 <	56.998	57.694	56.884	56.884	0.000	0.258	24	0	*
05.10.26 23	44.58	39.91	4.67	4.09	5.00 <	56.035	56.699	55.904	55.904	0.000	0.261	24	0	*
06.10.26 23	44.03	39.24	4.79	4.29	5.00 <	53.212	53.623	52.995	52.995	0.000	0.254	24	0	*
07.10.26 23	44.40	39.66	4.74	4.37	5.00 <	52.831	52.999	52.487	52.487	0.000	0.249	24	0	*
08.10.26 23	43.96	39.40	4.56	4.44	5.00 <	52.464	52.462	52.045	52.045	0.000	0.237	24	0	*
09.10.26 23	45.59	40.77	4.82	4.54	5.00 <	56.200	56.179	55.706	55.706	0.000	0.269	24	0	*
10.10.26 23	49.36	44.04	5.32	4.65	5.00 <	59.011	58.906	58.361	58.360	0.000	0.310	24	0	*
11.10.26 23	49.60	44.36	5.24	4.66	5.00 <	58.904	58.795	58.247	58.246	0.001	0.305	24	0	*
12.10.26 23	49.09	43.83	5.26	4.63	5.00 <	59.015	58.898	58.368	58.366	0.002	0.307	24	0	*
13.10.26 23	46.26	41.90	4.37	4.65	5.00 <	59.302	59.235	58.736	58.735	0.001	0.257	24	0	*
14.10.26 23	41.59	38.16	3.43	4.65	5.00 <	59.271	59.264	58.843	58.843	0.000	0.202	24	0	*
15.10.26 23	41.42	38.00	3.43	4.67	5.00 <	59.274	59.275	58.851	58.851	0.000	0.202	24	0	*
16.10.26 23	40.85	37.55	3.30	4.66	5.00 <	59.372	59.384	58.967	58.967	0.000	0.195	24	0	*
17.10.26 23	40.43	37.15	3.28	4.67	5.00 <	59.307	59.325	58.916	58.916	0.000	0.193	24	0	*
18.10.26 23	40.30	37.00	3.30	4.68	5.00 <	59.245	59.264	58.859	58.859	0.000	0.194	24	0	*
19.10.26 23	40.15	36.85	3.30	4.69	5.00 <	59.147	59.169	58.764	58.764	0.000	0.194	24	0	*
20.10.26 23	40.54	36.85	3.69	4.67	5.00 <	58.976	58.991	58.587	58.587	0.000	0.216	24	0	*
Итого/Средн	**43.62**	**39.45**	**4.17**	**4.08**	**5.00**	**1198.805**	**1202.342**	**1190.814**	**1190.811**	**0.003**	**4.960**	**551**	**1**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
27.09.26 23	16047.722	15962.252	15834.289	15814.124	20.166	156.789	15780	2090
20.10.26 23	17246.527	17164.594	17025.103	17004.934	20.169	161.749	16331	2091
Итого	**1198.805**	**1202.342**	**1190.814**	**1190.811**	**0.003**	**4.960**	**551**	**1**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____