ИМ2300, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ752

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
28.09.26	0.00	15.91	0.00	15.61	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
29.09.26	0.00	15.90	0.00	15.54	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
30.09.26	0	15.83	0.00	15.48	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
01.10.26	0.89	43.30	72.34	36.27	68.76	13.91	24.00	0.00	0.00
02.10.26	2.04	65.05	113.81	46.86	111.95	24.00	24.00	0.00	0.00
03.10.26	2.08	62.92	91.21	39.93	89.13	24.00	24.00	0.00	0.00
04.10.26	2.30	66.34	83.26	38.68	80.45	24.00	24.00	0.00	0.00
05.10.26	2.26	65.73	81.70	38.03	79.91	24.00	24.00	0.00	0.00
06.10.26	2.00	59.05	104.09	37.24	102.63	23.79	24.00	0.00	0.00
07.10.26	1.67	46.46	141.38	34.60	141.17	24.00	24.00	0.00	0.00
08.10.26	1.78	49.10	132.17	35.59	131.20	24.00	24.00	0.00	0.00
09.10.26	1.52	48.66	111.07	34.91	109.80	22.10	22.10	0.00	0.00
10.10.26	1.33	43.46	118.95	32.26	118.78	24.00	24.00	0.00	0.00
11.10.26	1.31	43.40	119.11	32.38	118.87	24.00	24.00	0.00	0.00
12.10.26	1.30	43.64	118.91	32.67	118.99	24.00	24.00	0.00	0.00
13.10.26	1.31	43.53	118.92	32.47	118.84	24.00	24.00	0.00	0.00
14.10.26	1.24	42.60	123.42	32.51	122.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.10.26	1.19	41.71	125.57	32.24	124.08	24.00	24.00	0.00	0.00
16.10.26	1.18	41.76	125.57	32.33	124.08	24.00	24.00	0.00	0.00
17.10.26	1.42	41.63	265.58	35.08	266.08	22.37	24.00	0.00	0.00
18.10.26	1.64	41.79	385.45	37.52	387.63	24.00	24.00	0.00	0.00
19.10.26	1.62	41.76	384.98	37.55	390.55	24.00	24.00	0.00	0.00
20.10.26	1.62	41.58	384.79	37.36	386.39	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**31.70**	**---**	**3202.28**	**---**	**3191.29**	**466.17**	**550.10**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**44.396**	**---**	**33.179**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
27.09.26 24:00	2538.09	0.00
20.10.26 24:00	2571.39	0.00
Итого за период	33.30	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____