ТС1, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-104 Заводской номер: 1641706
Формула Q = M1(hп - hо)
Тип системы Р-Подача Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	3.9250000000000003	157	---	---
2	80	4	160	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
28.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.10.26	н/д	н/д	н/д	н/д	51.12	42.98	0.6	0.5	н/д
06.10.26	2.088	351.47	350.56	0.9	46.41	40.48	0.6	0.5	24.00
07.10.26	2.379	405.37	404.18	1.2	49.39	43.53	0.6	0.5	24.00
08.10.26	2.294	550.72	548.32	2.4	49.25	45.10	0.6	0.5	22.10
09.10.26	1.959	598.03	595.38	2.7	43.71	40.45	0.6	0.5	24.00
10.10.26	1.894	595.23	592.63	2.6	43.61	40.45	0.6	0.5	24.00
11.10.26	1.891	595.38	592.79	2.6	43.85	40.69	0.6	0.5	24.00
12.10.26	1.933	596.86	594.25	2.6	43.74	40.52	0.6	0.5	24.00
13.10.26	1.746	606.61	603.96	2.7	42.88	40.02	0.6	0.5	24.00
14.10.26	1.637	618.02	615.26	2.8	41.89	39.26	0.6	0.5	24.00
15.10.26	1.627	617.81	615.03	2.8	41.95	39.33	0.6	0.5	24.00
16.10.26	1.556	527.69	525.24	2.4	41.98	39.05	0.6	0.5	24.00
17.10.26	1.633	527.02	524.90	2.1	41.85	38.77	0.6	0.5	24.00
18.10.26	1.628	527.49	525.45	2.0	41.83	38.75	0.6	0.5	24.00
19.10.26	1.649	528.71	526.72	2.0	41.65	38.55	0.6	0.5	24.00
20.10.26	1.754	533.36	531.29	2.1	41.19	37.92	0.6	0.5	24.00
Итого	**27.67**	**8179.8**	**8146.0**	**33.9**	**---**	**---**	**---**	**---**	**358.10**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**44.14**	**40.37**	**0.6**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
27.09.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
20.10.26 24:00	9896.75	844718.0	809243.8	76318.7	76137.66	181.054
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____