ТС1, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 4а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060278
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	0	66	0	---
2	50	0	67.100000000000001	0	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
28.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.10.26	н/д	н/д	н/д	н/д	42.056	38.177	0.6	0.6	н/д
15.10.26	0.426	146.22	145.85	0.4	37.293	34.399	0.6	0.6	24.00
16.10.26	0.541	159.50	159.14	0.4	39.074	35.689	0.6	0.6	24.00
17.10.26	0.588	166.25	165.90	0.4	40.468	36.933	0.6	0.6	24.00
18.10.26	0.588	165.17	164.84	0.3	40.528	36.972	0.6	0.6	24.00
19.10.26	0.578	162.24	161.91	0.3	40.039	36.478	0.6	0.6	24.00
20.10.26	0.648	149.82	149.50	0.3	40.955	36.632	0.6	0.6	24.00
Итого	**3.37**	**949.2**	**947.1**	**2.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**144.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**40.06**	**36.47**	**0.6**	**0.6**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
27.09.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д
20.10.26 24:00	5571.6	637937.8	634918.0	104920.0
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____