ИМ2300, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 8а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ390

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
28.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.10.26	0.55	42.18	81.22	35.43	81.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.10.26	0.64	43.37	84.71	35.84	84.68	24.00	24.00	0.00	0.00
06.10.26	0.67	43.30	85.43	35.43	85.48	24.00	24.00	0.00	0.00
07.10.26	0.53	40.50	69.24	32.90	69.17	23.94	24.00	0.00	0.00
08.10.26	0.71	43.88	91.30	35.65	91.28	24.00	24.00	0.00	0.00
09.10.26	1.07	49.91	150.03	42.77	150.55	24.00	24.00	0.00	0.00
10.10.26	1.08	50.98	144.66	43.52	144.81	24.00	24.00	0.00	0.00
11.10.26	0.94	48.22	144.96	41.70	145.65	24.00	24.00	0.00	0.00
12.10.26	0.93	48.56	144.47	42.12	145.26	24.00	24.00	0.00	0.00
13.10.26	0.88	47.68	144.05	41.53	144.79	24.00	24.00	0.00	0.00
14.10.26	0.69	44.18	142.98	39.34	143.44	24.00	24.00	0.00	0.00
15.10.26	0.49	38.40	142.50	34.96	143.05	24.00	24.00	0.00	0.00
16.10.26	0.40	36.62	141.23	33.80	141.74	23.94	24.00	0.00	0.00
17.10.26	0.49	38.06	144.72	34.68	145.30	24.00	24.00	0.00	0.00
18.10.26	0.54	39.87	146.70	36.16	147.24	24.00	24.00	0.00	0.00
19.10.26	0.55	39.92	144.35	36.14	144.89	24.00	24.00	0.00	0.00
20.10.26	0.54	39.45	141.27	35.61	141.75	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**11.70**	**---**	**2143.82**	**---**	**2150.08**	**407.88**	**408.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**43.240**	**---**	**37.505**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
27.09.26 24:00	н/д	н/д
20.10.26 24:00	3053.48	0.00
Итого за период	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____