ИМ2300, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА720

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
28.09.26	0.00	25.31	1.92	26.44	49.66	0.00	24.00	4.02	0.00
29.09.26	0	26.62	0.85	27.56	25.96	0.00	24.00	3.98	0.00
30.09.26	0.00	25.48	0.00	26.48	0.00	0.00	24.00	3.98	0.00
01.10.26	0.22	30.92	139.86	30.86	141.34	9.97	24.00	3.87	0.00
02.10.26	0.48	38.59	315.09	37.04	318.18	23.72	24.00	3.93	0.00
03.10.26	0.64	40.16	260.76	37.70	262.23	23.62	24.00	4.03	0.00
04.10.26	0.84	44.39	236.13	40.85	237.65	24.00	24.00	4.04	0.00
05.10.26	0.58	41.45	185.47	38.30	230.97	19.44	24.00	4.04	0.00
06.10.26	0.08	42.43	26.30	38.80	227.14	2.82	24.00	4.00	0.00
07.10.26	0.02	40.45	7.76	36.61	209.17	0.64	24.00	3.63	0.00
08.10.26	0.52	45.05	92.42	40.07	209.88	10.92	24.00	3.78	0.00
09.10.26	1.32	50.64	210.80	44.40	213.71	24.00	24.00	4.05	0.00
10.10.26	1.29	51.86	202.02	45.73	229.44	21.54	24.00	4.11	0.00
11.10.26	0.00	42.91	0.00	39.10	235.97	0.00	24.00	4.13	0.00
12.10.26	0.23	43.29	61.92	39.45	236.53	6.50	24.00	4.11	0.00
13.10.26	0.82	42.22	226.90	38.60	234.52	23.77	24.00	4.11	0.00
14.10.26	1.02	45.13	237.52	40.86	242.52	24.00	24.00	4.07	0.00
15.10.26	0.98	46.01	246.52	42.07	254.11	23.99	24.00	3.99	0.00
16.10.26	0.49	42.24	139.09	38.98	243.48	13.69	24.00	3.90	0.00
17.10.26	0.00	40.69	0.16	37.68	240.66	0.02	24.00	4.00	0.00
18.10.26	0.00	40.56	0.00	37.53	240.68	0.00	24.00	4.04	0.00
19.10.26	0.00	40.75	0.00	37.71	241.16	0.00	24.00	4.06	0.00
20.10.26	0.00	40.20	0.17	37.19	240.76	0.02	24.00	4.00	0.00
Итого	**9.53**	**---**	**2591.66**	**---**	**4765.72**	**252.66**	**552.00**	**91.87**	**0.00**
Среднее	**---**	**40.320**	**---**	**37.392**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
27.09.26 24:00	3209.58	6863.82
20.10.26 24:00	3219.11	6955.71
Итого за период	9.53	91.89

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____