ТС1, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 25
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060287
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
28.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.10.26	н/д	н/д	н/д	н/д	42.911	38.681	0.5	0.4	н/д
15.10.26	1.256	310.76	307.26	3.5	41.970	37.944	0.5	0.4	24.00
16.10.26	1.162	307.91	304.47	3.4	40.661	36.903	0.5	0.4	24.00
17.10.26	1.180	308.18	304.77	3.4	40.561	36.749	0.5	0.4	24.00
18.10.26	1.186	308.40	305.02	3.4	40.635	36.806	0.5	0.4	24.00
19.10.26	1.178	307.98	304.63	3.4	40.106	36.297	0.5	0.4	24.00
20.10.26	1.846	311.04	307.59	3.4	46.730	40.811	0.5	0.4	24.00
Итого	**7.81**	**1854.3**	**1833.7**	**20.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**144.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**41.94**	**37.74**	**0.5**	**0.4**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
27.09.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д
20.10.26 24:00	9259.8	831430.2	822281.9	93949.2
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____