ИМ2300, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА849

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
28.09.26	0	21.45	0.05	21.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.09.26	0	21.16	0.03	20.80	0.02	24.00	24.00	0.00	0.00
30.09.26	0	21.03	0.22	20.71	0.10	24.00	24.00	0.00	0.00
01.10.26	0.24	27.12	152.61	26.20	152.29	23.49	24.00	0.00	0.00
02.10.26	0.60	37.17	220.04	34.32	219.67	24.00	24.00	0.00	0.00
03.10.26	0.85	43.35	177.46	38.58	177.28	24.00	24.00	0.00	0.00
04.10.26	0.95	46.52	174.10	41.03	173.94	24.00	24.00	0.00	0.00
05.10.26	0.92	45.83	172.68	40.47	172.46	24.00	24.00	0.00	0.00
06.10.26	0.92	45.55	171.36	40.19	170.84	24.00	24.00	0.00	0.00
07.10.26	0.87	44.34	165.93	39.13	165.57	24.00	24.00	0.00	0.00
08.10.26	1.36	54.46	189.93	47.59	189.34	24.00	24.00	0.00	0.00
09.10.26	0.94	47.87	162.70	42.06	162.26	24.00	24.00	0.00	0.00
10.10.26	0.98	48.66	158.58	42.45	157.96	24.00	24.00	0.00	0.00
11.10.26	0.97	48.97	156.69	42.74	155.80	24.00	24.00	0.00	0.00
12.10.26	0.94	49.34	154.22	43.23	153.22	23.39	23.39	0.00	0.00
13.10.26	0.93	48.50	151.69	42.38	150.49	24.00	24.00	0.00	0.00
14.10.26	0.67	43.80	143.02	39.15	141.87	24.00	24.00	0.00	0.00
15.10.26	0.60	41.28	141.23	37.05	140.14	24.00	24.00	0.00	0.00
16.10.26	0.64	42.71	142.04	38.19	141.10	24.00	24.00	0.00	0.00
17.10.26	0.64	42.91	141.53	38.34	140.18	24.00	24.00	0.00	0.00
18.10.26	0.66	43.01	141.80	38.32	140.52	24.00	24.00	0.00	0.00
19.10.26	0.67	43.16	141.51	38.41	140.55	24.00	24.00	0.00	0.00
20.10.26	0.67	42.73	141.38	37.96	140.44	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**16.02**	**---**	**3200.80**	**---**	**3186.04**	**550.88**	**551.39**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**41.344**	**---**	**36.975**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
27.09.26 24:00	4138.86	0.00
20.10.26 24:00	4155.56	0.00
Итого за период	16.70	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____