ИМ2300, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА859

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
28.09.26	0	22.53	0.03	22.71	0.00	3.05	24.00	0.00	0.00
29.09.26	0	22.20	0.03	22.28	0.00	8.33	24.00	0.00	0.00
30.09.26	0.00	22.01	0.00	22.15	0.00	5.60	24.00	0.00	0.00
01.10.26	0.26	27.47	150.89	26.75	150.96	12.15	24.00	0.00	0.00
02.10.26	0.68	37.44	221.38	34.22	221.24	24.00	24.00	0.00	0.00
03.10.26	0.96	43.59	180.76	38.28	180.53	24.00	24.00	0.00	0.00
04.10.26	1.08	46.61	176.59	40.50	176.34	24.00	24.00	0.00	0.00
05.10.26	1.05	45.93	175.16	39.95	174.99	24.00	24.00	0.00	0.00
06.10.26	1.01	45.64	172.93	39.78	172.85	24.00	24.00	0.00	0.00
07.10.26	0.96	44.42	168.99	38.78	168.90	24.00	24.00	0.00	0.00
08.10.26	1.49	54.63	194.79	47.24	194.99	24.00	24.00	0.00	0.00
09.10.26	1.05	47.96	164.88	41.60	164.87	24.00	24.00	0.00	0.00
10.10.26	1.09	48.77	156.86	41.80	156.76	24.00	24.00	0.00	0.00
11.10.26	1.08	49.08	155.07	42.10	154.88	24.00	24.00	0.00	0.00
12.10.26	1.05	49.42	154.52	42.59	154.42	24.00	24.00	0.00	0.00
13.10.26	1.01	48.58	149.61	41.80	149.55	24.00	24.00	0.00	0.00
14.10.26	0.73	43.71	140.54	38.55	140.67	24.00	24.00	0.00	0.00
15.10.26	0.66	41.44	139.46	36.72	139.49	24.00	24.00	0.00	0.00
16.10.26	0.71	42.79	140.65	37.72	140.35	24.00	24.00	0.00	0.00
17.10.26	0.71	43.01	139.78	37.92	139.47	24.00	24.00	0.00	0.00
18.10.26	0.73	43.10	140.16	37.88	139.84	24.00	24.00	0.00	0.00
19.10.26	0.74	43.24	140.26	37.99	139.94	24.00	24.00	0.00	0.00
20.10.26	0.56	42.81	106.16	37.52	139.79	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**17.61**	**---**	**3169.50**	**---**	**3200.83**	**485.13**	**552.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**41.582**	**---**	**36.819**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
27.09.26 24:00	4626.18	0.00
20.10.26 24:00	4644.11	0.00
Итого за период	17.93	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____