ИМ2300, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, Горького, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ650

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
28.09.26	0.00	16.90	0.00	16.71	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
29.09.26	0.00	16.85	0.00	16.65	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
30.09.26	0	16.70	0.01	16.51	0.00	0.04	24.00	0.00	0.00
01.10.26	0.26	28.00	47.49	25.16	47.48	12.22	24.00	0.00	0.00
02.10.26	0.58	41.55	125.13	36.88	125.42	24.00	24.00	0.00	0.00
03.10.26	0.65	44.79	115.11	39.12	115.63	24.00	24.00	0.00	0.00
04.10.26	0.68	45.25	105.14	38.81	105.64	24.00	24.00	0.00	0.00
05.10.26	0.67	44.90	104.63	38.52	104.99	24.00	24.00	0.00	0.00
06.10.26	0.69	45.21	101.66	38.44	101.95	23.55	24.00	0.00	0.00
07.10.26	0.70	44.71	100.11	37.74	100.39	24.00	24.00	0.00	0.00
08.10.26	0.69	45.04	98.57	38.06	99.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.10.26	0.65	44.57	97.67	37.90	98.09	24.00	24.00	0.00	0.00
10.10.26	0.74	46.36	104.99	39.34	105.51	24.00	24.00	0.00	0.00
11.10.26	0.83	50.08	109.47	42.44	110.02	24.00	24.00	0.00	0.00
12.10.26	0.82	50.30	109.21	42.81	109.70	24.00	24.00	0.00	0.00
13.10.26	0.79	49.80	109.44	42.52	109.99	24.00	24.00	0.00	0.00
14.10.26	0.66	46.69	109.98	40.65	110.62	24.00	24.00	0.00	0.00
15.10.26	0.53	42.19	110.05	37.38	110.75	24.00	24.00	0.00	0.00
16.10.26	0.53	42.04	110.13	37.24	110.85	24.00	24.00	0.00	0.00
17.10.26	0.51	41.45	110.33	36.85	111.08	24.00	24.00	0.00	0.00
18.10.26	0.50	41.04	110.22	36.47	110.98	24.00	24.00	0.00	0.00
19.10.26	0.50	40.91	110.17	36.36	110.91	24.00	24.00	0.00	0.00
20.10.26	0.51	40.76	110.00	36.12	110.70	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**12.49**	**---**	**2099.51**	**---**	**2109.70**	**467.81**	**552.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**40.265**	**---**	**35.160**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
27.09.26 24:00	1466.68	0.00
20.10.26 24:00	1479.67	0.00
Итого за период	12.99	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____