ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор 378 Заводской номер: 02816791
ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
28.09.26	17.3	17.0	0.000	0.000	0.00
29.09.26	17.2	16.9	0.000	0.000	0.00
30.09.26	17.1	16.9	0.000	0.000	0.00
01.10.26	35.1	32.5	61.570	0.211	17.00
02.10.26	43.1	40.0	97.203	0.296	24.00
03.10.26	43.6	38.7	100.672	0.491	24.00
04.10.26	43.4	38.0	102.391	0.546	24.00
05.10.26	43.8	37.7	87.109	0.519	24.00
06.10.26	43.9	37.2	77.289	0.508	24.00
07.10.26	44.1	37.5	76.125	0.501	24.00
08.10.26	44.3	38.2	84.648	0.508	24.00
09.10.26	46.9	40.0	84.828	0.576	24.00
10.10.26	49.6	41.8	80.000	0.616	24.00
11.10.26	49.6	42.0	80.039	0.600	24.00
12.10.26	49.3	41.9	80.117	0.591	24.00
13.10.26	43.6	38.2	80.188	0.430	24.00
14.10.26	40.7	36.1	80.266	0.371	24.00
15.10.26	40.6	36.0	80.164	0.369	24.00
16.10.26	41.3	36.4	80.117	0.386	24.00
17.10.26	41.9	36.8	80.148	0.401	24.00
18.10.26	41.7	36.7	79.984	0.400	24.00
19.10.26	41.3	36.3	79.992	0.401	24.00
20.10.26	40.7	35.6	79.125	0.402	24.00
Итого	**---**	**---**	**1651.977**	**9.122**	**473.00**
Среднее	**40.0**	**35.1**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
27.09.26 24:00	109224.180	961.969	26962.000
20.10.26 24:00	110876.156	971.091	27435.000
Итого за период	1651.976	9.122	473.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____