ИМ2300, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 25
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА785

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
28.09.26	0.00	16.28	0.00	16.04	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.09.26	0	15.51	0	15.97	19.94	11.28	24.00	0.00	0.00
30.09.26	0	15.39	0.00	15.93	33.67	1.10	24.00	0.00	0.00
01.10.26	0.33	30.19	115.59	28.75	136.94	14.43	24.00	0.00	0.00
02.10.26	0.72	41.56	282.26	38.98	279.77	24.00	24.00	0.00	0.00
03.10.26	0.84	44.84	274.69	41.75	272.75	24.00	24.00	0.00	0.00
04.10.26	0.91	45.31	223.88	41.25	222.64	24.00	24.00	0.00	0.00
05.10.26	0.95	44.96	227.89	40.77	226.81	24.00	24.00	0.00	0.00
06.10.26	1.31	45.31	251.31	40.12	250.18	24.00	24.00	0.00	0.00
07.10.26	1.50	44.80	259.69	39.01	259.09	24.00	24.00	0.00	0.00
08.10.26	1.51	45.13	257.50	39.26	256.98	24.00	24.00	0.00	0.00
09.10.26	1.44	44.66	253.78	38.98	253.18	24.00	24.00	0.00	0.00
10.10.26	1.62	46.44	270.07	40.43	269.23	24.00	24.00	0.00	0.00
11.10.26	1.84	50.19	279.45	43.58	278.11	24.00	24.00	0.00	0.00
12.10.26	1.79	50.41	278.73	43.97	277.36	24.00	24.00	0.00	0.00
13.10.26	1.76	49.89	279.49	43.59	278.09	24.00	24.00	0.00	0.00
14.10.26	1.44	46.76	281.31	41.63	279.98	24.00	24.00	0.00	0.00
15.10.26	1.13	42.22	282.37	38.20	281.11	24.00	24.00	0.00	0.00
16.10.26	1.13	42.06	283.11	38.06	281.95	24.00	24.00	0.00	0.00
17.10.26	1.09	41.46	284.20	37.64	282.89	24.00	24.00	0.00	0.00
18.10.26	1.09	41.05	284.22	37.19	282.88	24.00	24.00	0.00	0.00
19.10.26	1.09	40.92	284.14	37.06	282.79	24.00	24.00	0.00	0.00
20.10.26	1.09	40.77	284.17	36.91	282.82	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**24.58**	**---**	**5237.85**	**---**	**5289.16**	**506.81**	**552.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**40.266**	**---**	**36.307**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
27.09.26 24:00	6627.63	0.00
20.10.26 24:00	6653.37	0.00
Итого за период	25.74	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____