ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор 378 Заводской номер: 02816814
ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
28.09.26	19.7	19.4	0.000	0.000	0.00
29.09.26	34.0	31.0	69.289	0.307	17.00
30.09.26	38.8	34.2	86.305	0.393	24.00
01.10.26	42.4	36.2	72.898	0.443	24.00
02.10.26	42.9	35.9	64.062	0.442	24.00
03.10.26	43.4	35.7	58.562	0.448	24.00
04.10.26	43.2	35.4	57.781	0.447	24.00
05.10.26	43.5	34.7	50.250	0.432	24.00
06.10.26	43.5	34.0	45.219	0.427	24.00
07.10.26	43.8	34.3	44.547	0.418	24.00
08.10.26	43.9	35.1	49.188	0.429	24.00
09.10.26	46.5	36.6	50.477	0.496	24.00
10.10.26	49.2	38.4	49.891	0.532	24.00
11.10.26	49.2	38.6	49.992	0.522	24.00
12.10.26	49.0	38.6	50.141	0.515	24.00
13.10.26	43.4	35.8	50.367	0.378	24.00
14.10.26	40.5	34.0	50.695	0.325	24.00
15.10.26	40.4	33.9	50.680	0.324	24.00
16.10.26	41.0	34.3	51.023	0.341	24.00
17.10.26	41.6	34.6	51.172	0.356	24.00
18.10.26	41.4	34.5	50.641	0.348	24.00
19.10.26	41.1	34.1	50.719	0.352	24.00
20.10.26	40.4	33.2	49.578	0.354	24.00
Итого	**---**	**---**	**1203.477**	**9.028**	**521.00**
Среднее	**41.9**	**34.5**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
27.09.26 24:00	80149.172	868.433	27100.000
20.10.26 24:00	81352.648	877.460	27621.000
Итого за период	1203.476	9.027	521.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____