ТС1, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 51
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060470
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.78	163	8	---
2	80	9.6	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
28.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.10.26	3.456	320.16	316.05	4.1	67.216	56.445	0.6	0.5	24.00
10.10.26	3.411	304.82	300.83	4.0	67.466	56.302	0.6	0.5	24.00
11.10.26	3.345	302.48	298.49	4.0	67.823	56.789	0.6	0.5	24.00
12.10.26	3.314	303.50	299.60	3.9	67.289	56.395	0.6	0.5	24.00
13.10.26	3.292	305.18	301.27	3.9	67.579	56.817	0.6	0.5	24.00
14.10.26	3.113	314.34	310.09	4.3	66.276	56.396	0.6	0.5	24.00
15.10.26	3.108	310.18	306.02	4.2	66.382	56.385	0.6	0.5	24.00
16.10.26	3.095	315.74	311.46	4.3	66.149	56.370	0.6	0.5	24.00
17.10.26	3.112	318.30	314.07	4.2	66.317	56.564	0.6	0.5	24.00
18.10.26	3.105	318.62	314.42	4.2	66.139	56.418	0.6	0.5	24.00
19.10.26	3.133	317.35	313.23	4.1	66.447	56.599	0.6	0.5	24.00
20.10.26	3.319	315.85	311.94	3.9	66.863	56.378	0.6	0.5	24.00
Итого	**38.80**	**3746.5**	**3697.5**	**49.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**288.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**66.83**	**56.49**	**0.6**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
27.09.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д
20.10.26 24:00	9285.3	679406.1	681014.3	72144.5
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____