ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 28.09.26 по 20.10.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 66
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор 378 Заводской номер: 05578584
ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
28.09.26	15.6	15.5	0.000	0.000	0.00
29.09.26	31.6	29.9	66.488	0.107	3.00
30.09.26	37.4	35.1	103.426	0.112	9.00
01.10.26	42.5	39.2	88.012	0.236	21.00
02.10.26	43.5	40.0	79.375	0.250	22.00
03.10.26	43.6	39.4	69.820	0.295	24.00
04.10.26	43.5	39.1	68.398	0.300	24.00
05.10.26	43.8	38.9	61.949	0.297	24.00
06.10.26	43.9	38.3	53.535	0.296	24.00
07.10.26	44.2	38.7	54.762	0.300	24.00
08.10.26	44.3	39.4	63.359	0.302	24.00
09.10.26	46.3	41.2	68.078	0.342	24.00
10.10.26	49.6	43.9	66.125	0.371	24.00
11.10.26	49.6	44.2	66.348	0.358	24.00
12.10.26	49.5	44.1	66.797	0.357	24.00
13.10.26	44.9	40.7	66.941	0.279	24.00
14.10.26	40.7	37.3	67.570	0.226	24.00
15.10.26	40.7	37.3	67.762	0.221	22.00
16.10.26	41.1	37.6	67.734	0.231	23.00
17.10.26	42.0	38.2	67.750	0.251	24.00
18.10.26	41.8	38.1	67.805	0.247	24.00
19.10.26	41.5	37.9	67.996	0.248	24.00
20.10.26	40.8	37.0	66.234	0.252	24.00
Итого	**---**	**---**	**1516.266**	**5.878**	**484.00**
Среднее	**41.8**	**37.9**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
27.09.26 24:00	46064.980	467.519	24325.000
20.10.26 24:00	47581.246	473.397	24809.000
Итого за период	1516.266	5.878	484.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____