ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
28/09/26г.-20/10/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Кортунова 17 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 630.00 м3/ч G под min = 1.68 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 630.00 м3/ч G обр min = 1.68 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00224100 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xCC0D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
28/09/26	23.24	24.01	-0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	6.00	0.000	0.000	24	0	*	0.0000
29/09/26	23.18	24.00	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	6.00	0.000	0.000	24	0	*	0.0000
30/09/26	23.03	23.80	-0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	6.00	0.000	0.000	24	0	*	0.0000
01/10/26	47.71	35.84	11.87	332.95	329.38	0.00	0.00	0.00	329.38	3.65	6.00	1.325	11.805	24	0	*	0.0000
02/10/26	44.78	41.09	3.69	533.50	528.44	0.00	0.00	0.00	528.44	5.17	6.00	1.903	21.708	24	0	*	0.0000
03/10/26	47.45	42.05	5.40	399.60	395.40	0.00	0.00	0.00	395.40	5.20	6.00	2.123	16.621	24	0	*	0.0000
04/10/26	46.69	41.38	5.31	403.08	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	5.18	6.00	2.107	16.506	24	0	*	0.0000
05/10/26	47.22	41.64	5.58	406.00	401.75	0.00	0.00	0.00	401.75	5.22	6.00	2.233	16.724	24	0	*	0.0000
06/10/26	46.31	41.41	4.90	445.30	440.81	0.00	0.00	0.00	440.81	5.24	6.00	2.165	18.249	24	0	*	0.0000
07/10/26	44.81	40.51	4.30	478.80	474.27	0.00	0.00	0.00	474.27	5.28	6.00	2.026	19.208	24	0	*	0.0000
08/10/26	43.91	39.80	4.11	474.60	470.28	0.00	0.00	0.00	470.28	5.35	6.00	1.921	18.713	24	0	*	0.0000
09/10/26	45.74	41.20	4.54	485.90	481.10	0.00	0.00	0.00	481.10	5.33	6.00	2.151	19.816	24	0	*	0.0000
10/10/26	49.50	44.49	5.01	508.75	502.90	0.00	0.00	0.00	502.90	5.22	6.00	2.505	22.365	24	0	*	0.0000
11/10/26	49.98	45.03	4.95	509.32	503.32	0.00	0.00	0.00	503.32	5.23	6.00	2.485	22.655	24	0	*	0.0000
12/10/26	49.69	44.83	4.86	508.58	502.66	0.00	0.00	0.00	502.66	5.24	6.00	2.434	22.525	24	0	*	0.0000
13/10/26	46.76	42.96	3.80	527.82	522.32	0.00	0.00	0.00	522.32	5.32	6.00	2.028	22.431	24	0	*	0.0000
14/10/26	40.32	37.57	2.75	576.95	572.49	0.00	0.00	0.00	572.49	5.28	6.00	1.509	21.507	24	0	*	0.0000
15/10/26	44.29	41.06	3.23	589.65	584.24	0.00	0.00	0.00	584.24	5.22	6.00	1.869	23.982	24	0	*	0.0000
16/10/26	44.33	41.15	3.18	589.98	584.53	0.00	0.00	0.00	584.53	5.26	6.00	1.844	24.047	24	0	*	0.0000
17/10/26	43.89	40.72	3.17	589.50	584.17	0.00	0.00	0.00	584.17	5.26	6.00	1.839	23.781	24	0	*	0.0000
18/10/26	43.73	40.59	3.14	589.10	583.82	0.00	0.00	0.00	583.82	5.25	6.00	1.819	23.691	24	0	*	0.0000
19/10/26	43.62	40.46	3.16	588.82	583.49	0.00	0.00	0.00	583.49	5.23	6.00	1.831	23.602	24	0	*	0.0000
20/10/26	44.40	40.97	3.43	596.83	591.24	0.00	0.00	0.00	591.24	5.38	6.00	2.019	24.217	24	0	*	0.0000
Итого:				10135.	10035.6	0.00	0.00	0.00	10035.6			40.136	414.153	552	0		0.0000
Средние:	42.80	38.98	3.82							4.68	6.00						

Период нормальной работы 552ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13918ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации