			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-106						
Номер теплосчётчика:	3060470	1	80	0,489	163,0	---	---
Номер абонента:		2	80	0,480	160,0	---	---
Адрес установки:	Островского 51						
Система 1	Р-Подача						

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 28.09.2026 по 20.10.2026

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
28.09	---	---	---	---	---	15,36	15,09	0,60	0,50	24,00
29.09	---	---	---	---	---	15,29	15,01	0,60	0,50	23,10
30.09	0,379	22,5	23,4	0,9	---	64,08	51,48	0,60	0,50	22,26
01.10	3,107	363,4	358,9	---	4,5	66,04	57,52	0,60	0,50	24,00
02.10	3,302	334,1	329,6	---	4,5	65,00	55,14	0,60	0,50	24,00
03.10	3,555	316,9	313,1	---	3,7	66,98	55,78	0,60	0,50	24,00
04.10	3,587	327,2	322,9	---	4,3	67,59	56,65	0,60	0,50	24,00
Итого:	13,93	1364,1	1347,9	0,9	17,0	66,34	56,22	0,60	0,50	165,36
05.10	3,549	307,0	303,0	---	4,0	67,94	56,41	0,60	0,50	24,00
06.10	3,733	333,2	329,0	---	4,3	69,01	57,83	0,60	0,50	24,00
07.10	3,588	323,4	319,1	---	4,2	68,29	57,22	0,60	0,50	24,00
08.10	3,391	314,7	310,5	---	4,2	66,96	56,21	0,60	0,50	24,00
09.10	3,456	320,2	316,0	---	4,1	67,22	56,45	0,60	0,50	24,00
10.10	3,411	304,8	300,8	---	4,0	67,47	56,30	0,60	0,50	24,00
11.10	3,345	302,5	298,5	---	4,0	67,82	56,79	0,60	0,50	24,00
Итого:	24,47	2205,8	2176,9	0,0	28,8	67,83	56,76	0,60	0,50	168,00
12.10	3,314	303,5	299,6	---	3,9	67,29	56,40	0,60	0,50	24,00
13.10	3,292	305,2	301,3	---	3,9	67,58	56,82	0,60	0,50	24,00
14.10	3,113	314,3	310,1	---	4,3	66,28	56,40	0,60	0,50	24,00
15.10	3,108	310,2	306,0	---	4,2	66,38	56,38	0,60	0,50	24,00
16.10	3,095	315,7	311,5	---	4,3	66,15	56,37	0,60	0,50	24,00
17.10	3,112	318,3	314,1	---	4,2	66,32	56,56	0,60	0,50	24,00
18.10	3,105	318,6	314,4	---	4,2	66,14	56,42	0,60	0,50	24,00
Итого:	22,14	2185,9	2156,9	0,0	28,9	66,58	56,48	0,60	0,50	168,00
19.10	3,133	317,4	313,2	---	4,1	66,45	56,60	0,60	0,50	24,00
20.10	3,319	315,9	311,9	---	3,9	66,86	56,38	0,60	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	6,45	633,2	625,2	0,0	8,0	66,65	56,49	0,60	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	66,99	6388,9	6306,9	0,9	82,8	66,97	56,52	0,60	0,50	549,4
						dT=	10,45			

Общее время работы теплосистемы, ч	552,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	552,0	=	549,4	0,0	0,0	0,0	2,6
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 66,99	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 27.09.2026	На 24:00 20.10.2026	Результат за период	На 19:53 21.10.2026
Количество теплоты, Гкал	9218,35	9285,34	66,99	9288,29
Расход теплоносителя M1, т	673017,2	679406,1	6388,9	679678,0
Расход теплоносителя M2, т	674707,3	681014,3	6306,9	681283,1
Время наработки, ч	71595,1	72144,5	549,4	72164,4
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			2,6	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.31b