Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель:
Жилой дом

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 15

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 12916673 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 015-01.060-01.50

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	17,0	16,6	0,000	0,000	0,00
29.09.2026	16,8	16,5	0,000	0,000	0,00
30.09.2026	33,9	31,5	82,312	0,276	16,00
01.10.2026	42,8	39,5	112,809	0,369	24,00
02.10.2026	43,7	40,2	122,016	0,412	24,00
03.10.2026	44,0	40,0	128,449	0,500	24,00
04.10.2026	43,8	39,8	127,648	0,503	24,00
05.10.2026	44,1	39,8	116,512	0,498	24,00
06.10.2026	44,2	39,7	109,449	0,493	24,00
07.10.2026	44,5	40,0	107,945	0,484	24,00
08.10.2026	44,6	40,4	118,449	0,487	24,00
09.10.2026	46,9	42,2	119,621	0,549	23,00
10.10.2026	50,0	44,6	111,371	0,591	24,00
11.10.2026	50,0	44,7	111,465	0,579	24,00
12.10.2026	49,8	44,5	111,570	0,577	24,00
13.10.2026	44,6	40,7	111,328	0,431	23,00
14.10.2026	41,0	37,8	111,238	0,360	24,00
15.10.2026	41,0	37,7	110,082	0,358	24,00
16.10.2026	41,5	38,1	108,879	0,370	23,00
17.10.2026	42,2	38,6	109,176	0,394	24,00
18.10.2026	42,1	38,5	108,945	0,383	22,00
19.10.2026	41,8	38,2	108,969	0,389	23,00
20.10.2026	41,1	37,5	107,859	0,388	23,00
Итого	**41,4**	**37,7**	**2356,094**	**9,390**	**489,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	52991,266	320,286	9268,00
21.10.2026 00:00	55347,359	329,676	9757,00
	2356,094	9,390	489,00

Всего потреблено Qп = **9,390** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: