Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 5298592 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	17,2	16,9	0,000	0,000	0,00
29.09.2026	36,0	33,7	102,188	0,328	17,00
30.09.2026	38,3	35,5	123,668	0,322	24,00
01.10.2026	42,7	39,2	100,984	0,348	24,00
02.10.2026	43,5	40,0	95,180	0,326	24,00
03.10.2026	43,8	39,7	93,387	0,376	24,00
04.10.2026	43,6	39,3	92,613	0,397	24,00
05.10.2026	43,8	37,8	66,391	0,371	24,00
06.10.2026	43,9	36,2	47,043	0,356	24,00
07.10.2026	44,2	36,6	47,406	0,355	24,00
08.10.2026	44,3	37,5	54,785	0,363	24,00
09.10.2026	46,6	39,2	57,195	0,416	24,00
10.10.2026	49,6	41,5	55,426	0,446	24,00
11.10.2026	49,6	41,7	55,457	0,435	24,00
12.10.2026	49,4	41,6	55,402	0,429	24,00
13.10.2026	44,0	34,3	31,176	0,251	24,00
14.10.2026	40,1	28,1	13,520	0,161	24,00
15.10.2026	40,1	27,8	13,398	0,163	24,00
16.10.2026	40,5	27,6	13,188	0,168	24,00
17.10.2026	41,2	27,4	13,062	0,179	24,00
18.10.2026	41,0	27,4	13,094	0,177	24,00
19.10.2026	40,8	27,1	13,168	0,179	24,00
20.10.2026	40,4	30,1	25,422	0,243	24,00
Итого	**41,9**	**34,2**	**1183,152**	**6,787**	**521,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	40362,867	389,201	15225,00
21.10.2026 00:00	41546,020	395,989	15746,00
	1183,152	6,787	521,00

Всего потреблено Qп = **6,787** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: