Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель:
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 29

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 10964292 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 015-02.060-01.30

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	15,5	15,3	0,000	0,000	0,00
29.09.2026	33,1	31,2	103,340	0,256	14,00
30.09.2026	38,3	36,0	138,816	0,306	24,00
01.10.2026	42,8	39,6	113,398	0,358	24,00
02.10.2026	43,6	40,2	108,211	0,362	24,00
03.10.2026	43,9	40,2	103,285	0,384	24,00
04.10.2026	43,7	39,9	99,777	0,384	24,00
05.10.2026	44,1	39,7	88,707	0,380	24,00
06.10.2026	44,2	39,3	77,047	0,376	24,00
07.10.2026	44,5	39,7	77,613	0,372	24,00
08.10.2026	44,6	40,4	93,824	0,377	24,00
09.10.2026	46,9	42,5	98,055	0,426	24,00
10.10.2026	50,0	44,9	91,090	0,455	24,00
11.10.2026	50,0	45,0	91,242	0,446	24,00
12.10.2026	49,8	44,8	91,363	0,444	24,00
13.10.2026	44,5	40,9	92,109	0,330	24,00
14.10.2026	41,0	37,9	92,758	0,278	24,00
15.10.2026	40,9	37,9	92,633	0,277	24,00
16.10.2026	41,4	38,2	92,582	0,293	24,00
17.10.2026	42,2	38,8	92,734	0,310	24,00
18.10.2026	42,0	38,6	92,500	0,307	24,00
19.10.2026	41,7	38,3	93,711	0,313	24,00
20.10.2026	41,0	37,5	91,254	0,317	24,00
Итого	**42,2**	**38,6**	**2116,051**	**7,751**	**518,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	54059,969	280,317	10387,00
21.10.2026 00:00	56176,020	288,068	10905,00
	2116,051	7,751	518,00

Всего потреблено Qп = **7,751** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: