Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 23

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 14415930 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	18,7	18,5	0,000	0,000	0,00
29.09.2026	18,0	18,0	0,004	0,000	0,00
30.09.2026	26,9	24,9	37,320	0,178	10,00
01.10.2026	41,7	37,7	116,287	0,411	20,00
02.10.2026	44,3	39,6	103,277	0,478	24,00
03.10.2026	44,7	39,4	93,652	0,494	24,00
04.10.2026	44,4	38,9	93,211	0,502	24,00
05.10.2026	44,7	38,9	86,713	0,499	24,00
06.10.2026	44,3	38,3	83,732	0,494	23,00
07.10.2026	44,5	38,8	87,760	0,502	23,00
08.10.2026	44,1	38,6	90,375	0,493	24,00
09.10.2026	46,4	40,2	93,818	0,568	24,00
10.10.2026	49,6	42,9	95,635	0,628	24,00
11.10.2026	49,8	43,4	95,139	0,608	24,00
12.10.2026	49,4	43,1	95,266	0,596	24,00
13.10.2026	45,7	40,6	94,709	0,475	24,00
14.10.2026	41,9	37,7	94,578	0,392	24,00
15.10.2026	41,7	37,6	94,570	0,392	24,00
16.10.2026	41,1	37,1	93,771	0,379	24,00
17.10.2026	40,7	36,7	95,066	0,376	24,00
18.10.2026	40,6	36,7	95,104	0,373	24,00
19.10.2026	40,5	36,4	95,154	0,386	24,00
20.10.2026	40,9	36,5	94,955	0,419	24,00
Итого	**41,1**	**36,5**	**1930,098**	**9,644**	**484,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	20742,377	173,171	5281,00
21.10.2026 00:00	22672,475	182,816	5765,00
	1930,098	9,644	484,00

Всего потреблено Qп = **9,644** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: