Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель:
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Калинина, д. 4

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 15356362 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	16,6	16,3	0,000	0,000	0,00
29.09.2026	34,1	32,7	86,667	0,047	0,00
30.09.2026	37,7	35,7	106,945	0,001	0,00
01.10.2026	42,3	39,1	69,111	0,109	8,00
02.10.2026	43,1	39,7	58,079	0,163	10,00
03.10.2026	43,3	38,9	53,355	0,232	24,00
04.10.2026	43,2	38,4	51,940	0,247	24,00
05.10.2026	43,4	38,1	46,152	0,239	24,00
06.10.2026	43,4	37,5	40,171	0,236	24,00
07.10.2026	43,7	37,8	39,068	0,227	22,00
08.10.2026	43,9	38,6	44,864	0,232	24,00
09.10.2026	46,1	40,4	46,143	0,259	23,00
10.10.2026	49,2	43,2	46,714	0,278	24,00
11.10.2026	49,2	43,4	46,792	0,270	24,00
12.10.2026	49,0	43,2	46,908	0,270	24,00
13.10.2026	44,1	39,8	47,099	0,202	24,00
14.10.2026	40,5	36,8	47,274	0,171	24,00
15.10.2026	40,5	36,8	47,173	0,170	24,00
16.10.2026	40,9	37,2	47,581	0,172	22,00
17.10.2026	41,7	37,7	47,361	0,185	24,00
18.10.2026	41,5	37,6	47,172	0,182	24,00
19.10.2026	41,2	37,2	47,181	0,186	24,00
20.10.2026	40,5	36,4	46,569	0,189	24,00
Итого	**41,7**	**37,5**	**1160,318**	**4,267**	**445,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	886,639	5,438	614,00
21.10.2026 00:00	2046,957	9,705	1059,00
	1160,318	4,267	445,00

Всего потреблено Qп = **4,267** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: