Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель:
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Калинина, д. 6

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 15356363 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	16,3	16,0	0,000	0,000	0,00
29.09.2026	34,1	32,4	85,881	0,075	0,00
30.09.2026	37,2	35,2	107,877	0,002	0,00
01.10.2026	41,7	38,3	71,424	0,131	11,00
02.10.2026	42,5	38,8	57,581	0,206	20,00
03.10.2026	42,9	38,2	52,233	0,240	24,00
04.10.2026	42,8	37,8	50,453	0,249	24,00
05.10.2026	43,1	37,4	45,029	0,247	24,00
06.10.2026	43,0	36,8	39,124	0,241	24,00
07.10.2026	43,3	37,0	38,136	0,237	22,00
08.10.2026	43,5	37,9	43,383	0,242	24,00
09.10.2026	45,7	39,6	45,629	0,275	24,00
10.10.2026	48,8	42,0	45,064	0,300	24,00
11.10.2026	48,8	42,3	45,175	0,293	24,00
12.10.2026	48,7	42,2	45,222	0,290	24,00
13.10.2026	43,9	39,0	45,379	0,220	24,00
14.10.2026	40,2	36,2	45,618	0,182	24,00
15.10.2026	40,2	36,2	45,574	0,183	24,00
16.10.2026	40,7	36,5	45,685	0,189	24,00
17.10.2026	41,4	37,0	45,630	0,199	24,00
18.10.2026	41,2	36,9	45,488	0,196	24,00
19.10.2026	40,9	36,6	45,554	0,197	24,00
20.10.2026	40,2	35,8	45,090	0,198	24,00
Итого	**41,4**	**36,8**	**1136,229**	**4,593**	**461,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	2943,782	19,671	1091,00
21.10.2026 00:00	4080,011	24,264	1552,00
	1136,229	4,593	461,00

Всего потреблено Qп = **4,593** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: