ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

Жилой дом,
ул. Свердлова д. 31.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46)
№ 15356717
Версия ПО 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	17,1	16,8	0,000	-	0,000	2,57	2,39	0,000	-	0,000	0,00
29.09.2026	17,0	16,7	0,000	-	0,000	2,54	2,39	0,000	-	0,000	0,00
30.09.2026	29,7	27,3	67,735	-	67,735	4,71	4,25	0,276	-	0,276	12,00
01.10.2026	42,2	38,1	118,250	-	118,250	5,47	4,94	0,472	-	0,472	24,00
02.10.2026	43,3	38,7	106,104	-	106,104	4,42	4,01	0,488	-	0,488	24,00
03.10.2026	43,3	38,6	103,853	-	103,853	5,61	5,23	0,493	-	0,493	24,00
04.10.2026	43,2	38,4	101,465	-	101,465	6,64	6,28	0,493	-	0,493	24,00
05.10.2026	43,5	38,2	92,049	-	92,049	6,15	5,87	0,483	-	0,483	24,00
06.10.2026	43,6	37,5	78,821	-	78,821	5,98	5,82	0,474	-	0,474	24,00
07.10.2026	43,9	37,8	77,687	-	77,687	5,96	5,82	0,471	-	0,471	24,00
08.10.2026	43,9	38,3	83,210	-	83,210	6,20	5,99	0,467	-	0,467	24,00
09.10.2026	45,8	39,9	88,058	-	88,058	6,27	6,01	0,518	-	0,518	24,00
10.10.2026	49,2	42,6	86,596	-	86,596	6,13	5,93	0,577	-	0,577	24,00
11.10.2026	49,3	42,8	86,737	-	86,737	6,13	5,93	0,560	-	0,560	24,00
12.10.2026	49,2	42,7	86,859	-	86,859	6,20	5,97	0,559	-	0,559	24,00
13.10.2026	44,9	39,9	87,494	-	87,494	6,10	5,84	0,433	-	0,433	24,00
14.10.2026	40,5	36,6	87,970	-	87,970	5,73	5,47	0,344	-	0,344	24,00
15.10.2026	40,5	36,6	87,999	-	87,999	5,18	4,93	0,345	-	0,345	24,00
16.10.2026	40,8	36,8	88,126	-	88,126	5,19	4,94	0,355	-	0,355	24,00
17.10.2026	41,7	37,4	89,249	-	89,249	5,22	4,95	0,382	-	0,382	24,00
18.10.2026	41,5	37,2	87,958	-	87,958	5,12	4,89	0,377	-	0,377	24,00
19.10.2026	41,3	37,0	88,323	-	88,323	5,22	4,95	0,381	-	0,381	24,00
20.10.2026	40,6	36,1	86,320	-	86,320	5,15	4,88	0,382	-	0,382	24,00
Итого	**40,7**	**36,2**	**1880,864**	**-**	**1880,864**	**5,39**	**5,12**	**9,329**	**-**	9,329	**492,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	1,822	-	-	1,00
21.10.2026 00:00	1882,686	-	-	493,00
	1880,864	**-**	**-**	**492,00**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **9,329 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 13:07:05