Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 10960299 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	16,9	16,4	0,000	0,000	0,00
29.09.2026	34,8	25,7	8,605	0,120	17,00
30.09.2026	36,1	24,0	7,980	0,091	24,00
01.10.2026	40,1	23,8	6,492	0,104	24,00
02.10.2026	41,6	27,6	11,961	0,154	24,00
03.10.2026	42,3	29,4	13,857	0,177	24,00
04.10.2026	42,2	29,1	13,492	0,175	24,00
05.10.2026	42,4	28,3	12,342	0,171	24,00
06.10.2026	42,3	27,4	11,078	0,164	24,00
07.10.2026	42,9	29,6	14,619	0,184	24,00
08.10.2026	43,4	33,5	21,916	0,212	24,00
09.10.2026	45,6	34,4	22,230	0,246	24,00
10.10.2026	48,6	36,2	21,564	0,263	24,00
11.10.2026	48,6	36,5	21,434	0,256	24,00
12.10.2026	48,4	36,4	21,066	0,251	24,00
13.10.2026	43,5	34,4	21,352	0,191	24,00
14.10.2026	39,9	32,5	21,482	0,158	24,00
15.10.2026	39,9	32,4	21,307	0,158	24,00
16.10.2026	40,4	32,7	21,285	0,163	24,00
17.10.2026	41,1	33,0	21,223	0,171	24,00
18.10.2026	40,9	32,9	21,041	0,168	24,00
19.10.2026	40,7	32,8	22,059	0,172	24,00
20.10.2026	40,0	32,3	22,873	0,175	24,00
Итого	**41,0**	**30,5**	**381,260**	**3,923**	**521,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	27675,041	238,929	14477,00
21.10.2026 00:00	28056,301	242,852	14998,00
	381,260	3,923	521,00

Всего потреблено Qп = **3,923** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: