Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: Союз управляющих домами Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 59

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 12917100 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	17,6	17,3	0,000	0,000	0,00
29.09.2026	17,4	17,1	0,000	0,000	0,00
30.09.2026	17,1	16,8	0,000	0,000	0,00
01.10.2026	36,5	34,4	72,930	0,296	9,00
02.10.2026	63,3	52,3	115,641	0,501	23,00
03.10.2026	65,4	39,6	14,293	0,361	24,00
04.10.2026	64,8	38,8	14,072	0,359	24,00
05.10.2026	65,9	39,7	14,273	0,367	24,00
06.10.2026	65,9	40,4	14,763	0,370	24,00
07.10.2026	65,3	40,0	14,229	0,352	24,00
08.10.2026	64,5	39,6	13,844	0,339	24,00
09.10.2026	65,0	39,8	14,101	0,347	24,00
10.10.2026	65,0	39,4	13,295	0,333	24,00
11.10.2026	65,1	39,9	13,479	0,333	24,00
12.10.2026	64,7	39,6	13,490	0,332	24,00
13.10.2026	65,2	40,7	13,899	0,334	24,00
14.10.2026	63,5	40,4	13,889	0,315	24,00
15.10.2026	63,8	38,9	12,182	0,292	24,00
16.10.2026	62,4	32,4	7,673	0,226	24,00
17.10.2026	62,5	32,2	7,723	0,230	24,00
18.10.2026	62,3	32,3	7,731	0,228	24,00
19.10.2026	62,7	31,7	7,628	0,232	24,00
20.10.2026	63,8	31,3	7,812	0,249	24,00
Итого	**56,9**	**35,4**	**406,946**	**6,396**	**464,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	9178,544	131,414	7144,00
21.10.2026 00:00	9585,490	137,810	7608,00
	406,946	6,396	464,00

Всего потреблено Qп = **6,396** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: