Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 4А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4433 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Мп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	21,9	21,6	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	24,00
29.09.2026	24,6	32,4	0,199	0,149	0,050	6,0	6,0	-	-	0,000	24,00
30.09.2026	62,2	50,6	29,429	29,128	0,301	5,9	5,6	-	-	0,347	24,00
01.10.2026	58,6	48,8	73,870	73,595	0,276	6,5	5,7	-	-	0,720	24,00
02.10.2026	55,0	44,8	71,333	71,218	0,115	6,6	6,0	-	-	0,723	24,00
03.10.2026	57,6	45,3	62,188	62,278	-0,090	6,7	6,2	-	-	0,763	24,00
04.10.2026	59,9	46,5	61,387	61,562	-0,175	6,7	6,2	-	-	0,819	24,00
05.10.2026	61,2	49,2	73,628	73,810	-0,182	6,7	6,1	-	-	0,889	24,00
06.10.2026	59,8	49,3	81,565	81,656	-0,091	6,4	5,6	-	-	0,854	24,00
07.10.2026	60,3	49,3	77,144	77,266	-0,122	6,2	5,6	-	-	0,852	24,00
08.10.2026	61,1	49,6	69,336	69,187	0,148	6,2	5,6	-	-	0,801	24,00
09.10.2026	59,3	48,5	67,594	67,700	-0,106	6,1	5,5	-	-	0,732	24,00
10.10.2026	58,1	47,3	66,945	67,022	-0,077	6,1	5,5	-	-	0,724	24,00
11.10.2026	58,6	47,5	68,522	68,502	0,020	6,1	5,5	-	-	0,766	24,00
12.10.2026	58,9	47,7	68,778	68,889	-0,111	6,1	5,5	-	-	0,768	24,00
13.10.2026	60,3	48,5	66,093	66,343	-0,250	6,1	5,5	-	-	0,778	24,00
14.10.2026	61,8	49,2	50,897	51,072	-0,175	6,1	5,6	-	-	0,638	24,00
15.10.2026	57,8	31,9	5,967	6,045	-0,078	6,3	5,8	-	-	0,154	24,00
16.10.2026	60,7	40,0	16,075	16,250	-0,175	6,4	5,8	-	-	0,332	24,00
17.10.2026	59,8	31,9	9,965	10,187	-0,223	6,4	5,8	-	-	0,277	24,00
18.10.2026	61,5	44,4	29,325	29,556	-0,231	6,4	5,8	-	-	0,500	24,00
19.10.2026	61,0	45,3	45,367	45,666	-0,299	6,3	5,7	-	-	0,711	24,00
20.10.2026	60,7	44,6	44,411	44,728	-0,318	6,3	5,7	-	-	0,713	24,00
Итого	**56,5**	**44,1**	**1140,019**	**1141,810**	**-1,792**	**6,3**	**5,8**	**-**	**-**	**13,861**	**552,00**

Всего к оплате Qп = **13,861** Гкал

Всего к оплате за потери воды Мп = **-1,792** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: